



tema sistemi
FIRE TECHNOLOGY

Deposito di Partenza:
74123 Taranto - Via Della Transumanza n.5/A

MGS ②

Ciente:

MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini 4
70026 - MODUGNO (BA)

Destinatario:

MAGNA PT S.P.A.
MAGNA PT SPA
VIA DEI CICLAMINI

MODUGNO(BA)

Documento	Numero	Data	Codice Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale
DDT	172	30/01/2020	8.333	04886850728	04886850728

Cod.ART	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
MMI010119	UGELLO TS-FK 3/4" NPT F OTTONE	PZ	2,01
MMI010118	UGELLO TS-FK 1" NPT F OTTONE	PZ	2,01

Causale del trasporto FORNITURA E POSA IN OPERA	Aspetto esteriore dei beni A VISTA	N.colli 2,00	Peso Kg	Porto
Trasporto a mezzo	Generalità del Vettore			
Data e Ora inizio trasporto				
Firma Conducente	Firma Vettore	Firma Destinatario MAGNA PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA)		

Commissa 2005
Annotazioni - Variazioni

Commesse
0153/19

TEMA SISTEMI S.P.A.
Registered Office V. Romagnoli, 4 - 48026 Russi(RA), Italy
Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
Head Office V. della Transumanza 5/A
74123 Taranto, Italy
Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
P.Iva / C.F. e n° iscrizione CC.I.AA. RA 01804440731

Cap. Soc. € 5.000.000,00
R.E.A. C.C.I.A.A. R.A. 192259
Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
www.temasistemi.com
info@temasistemi.com





TEMA SISTEMI S.p.A.
TECNOLOGIA E SICUREZZA



N°.: 01/2019
COD. IMPIANTO:
INSERIRE

Mod.: M26

Sigla: RTI

Rev.: 01 del
15/04/2019

Rif.: 8.1

RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CLIENTE:	MAGNA SPA	RIVOLGERSI AL SIG.:	
INDIRIZZO:	VIA DEL CICLAMINI 4-MODUGNO	CONTRATTO N°:	
TELEFONO:		ODL:	
MAIL:		ODM:	

ATTIVITÀ

IMPIANTO:	RIVELAZIONE E SP. SALA TELECOM	DATA INIZIO:	27.01.2020
OGGETTO:	CONVERSIONE IMPIANTO	DATA FINE:	31.01.2020
☐ MANUT. PROGRAMMATA	☒ MANUT. STRAORDINARIA	☐ PRONTO INTERVENTO	☐ IMPIANTO ON-SHORE
☐ A CONSUNTIVO	☐ ASSISTENZA IN GARANZIA	☒ FINE LAVORO	☐ IMPIANTO OFF-SHORE

DESCRIZIONE DETTAGLIATA ATTIVITÀ SVOLTE

- COME DA VOSTRO ORDINE ABBIAMO EFFETTUATO LA CONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI SPECIMEN TO AUTOMATICO, POSTO A PROTEZIONE DELLA SALA TELECOM, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL GAS ESTINGUENTE E LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL N° 4 UGELLI EROGATORI.

* SEUS RELAZIONE TECNICA DEL LAVORO ESEGUITO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA COME RICHISTATO NELL'ORDINE 4500567111

NORMA DI RIFERIMENTO:

NOTE:

PRESTAZIONI/MATERIALI IMPIEGATI	CODICE DA PREZZIARIO	QUANTITÀ	PRELIEVO MAGAZZINO	N° BOLLA
VEDI ANT 168 DEL 24-01-2020		MAGNA		168
VEDI ANT 172 DEL 30-01-2020		Cod. For. 91025849		172
		1.1 FEB. 2020		
		"Ricevuto con riserva e verifica"		
		Firma Leggibile <i>Stefano Fardes</i>		

NON CONFORMITÀ RILEVATE (DESCRIZIONE)	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ

INIZIO:	DATA:	TECNICO:	RESPONSABILE:	CLIENTE
FINE:	31-01-2020	<i>May Caro</i>		(timbro e firma)
TOT. ORE:				

TEMA SISTEMI S.p.a.

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via del Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)