

REGIONE PUGLIA

-ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED E. R. P.-

==I A C P DI BRINDISI==

*** **

Lavori di costruzione di n°20 ALLOGGI E.R.P. IN BRIN=

DISI -Quartiere "BOZZANO" -ai sensi della legge 457/

1978 - 4° B I E N N I O.-----

IMPRESA : EDIL SAR. TOM. Soc.r.l. -FASANO (BR).-

CONTRATTO : stipulato in data 24.05.1989 al n°6156

di Rep.rio, rezg.to a Brindisi il 25 maggio

1989 al n°1298 -Mod.I.-----

== 2° V E R B A L E di V I S I T A ==

P r e m e s s o :

-che la Regione Puglia -Assessorato all'Urbanistica
ed E.R.P., con propria nota n° del ,

ha nominato il Dott.Ing.Potito BELGIOIOSO ed il

Dott.Alessandro FLORA, Collaudatori dei lavori di

cui all'oggetto specificati; -----

-che previo avviso telegrafico del , si fis_

sava per il giorno_____una visita in sopral=

luogo dei lavori di che trattasi; -----

^ ^ ^ ^ L'anno millenovecentonovantuno, il giorno

_____del mese di_____, in BRINDISI-

Quartiere BOZZANO , con ritrovo presso il Cantiere dei

./.

lavori in oggetto, oltre ai sottoscritti Collaudatori,
sono presenti i seguenti Sigg.ri : - - - - -

1. Dott. Ing. Antonio LONGO - DIRETTORE dei lavori in
epigrafe; - - - - -

2. Geom. Giancarlo LAGHEZZA - Contabilizzatore dei la-
vori; e - - - - -

3.- Il Signor Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa
esecutrice dei lavori in oggetto. =====

Dopo un accurato esame degli atti contabili e di
progetto, viene eseguita una visita generale dei fab-
bricati realizzati. - Vengono eseguite alcune verifi-
che agli impianti che risultano perfettamente idonei
e funzionanti. - - - - -

La Commissione di Collaudo dispone l'esecuzione di al-
cuni saggi e misure alla sistemazione esterna, oggetto
di una perizia di variante. In particolare vengono ve-
rificati gli spessori e le qualità del materiale im-
piegato. =====

La Commissione Collaudatrice pone all'attenzione
dell'impresa esecutrice le seguenti osservazioni:

a) occorre porre in opera dei coprifili agli infissi
esterni; - - - - -

b)- il muretto di protezione del terrazzo presenta
in piu' punti delle tracce di umidità. =====

L'Impresa accettando tali osservazioni, garantisce

che quanto indicato dalla Commissione di Collaudo ver-
rà posto in essere nel piu' breve tempo possibile.==

Vengono discussi, infine, alcuni elementi delle ri-
serve espresse dall'Impresa negli atti contabili.==

Di quanto sopra, si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dai sud-
detti, come appresso.=====

Brindisi, li...06 AGO. 1991.

p. L'IMPRESA
(EDIL SAR. TOM)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. ANTONIO LONGO)

LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

-Dr. Ing. ~~Potito~~ BEGLIOIOSO-

(Dr. ALESSANDRO FLORA)

Attora