

COLLAUDO



della costruzione per CASE POPOLARI -Fabbricati 1-2-3/D di proprietà del

Istituto Autonomo Case Popolari, sita in Brindisi alla

Via Tevere-Rione Perrino- N.

Progetto: Ufficio Tecnico I.A.C.P.

~~Progettista~~ direttore dei lavori: dott.ing. Antonio LONGO. su progetto

approvato dalla commissione edilizia in data

Assuntore delle opere: Impresa EDILCO s.r.l.-Corso Roma, 104, Brindisi.-

Descrizione delle opere: la costruzione consiste in numero 3 fabbricati disposti a schiera
e collegati tra di loro da scale e ballatoi esterni.

In totale si tratta di n.16 appartamenti da mq.45 e di n.24 appartamenti
da mq.95, per un totale complessivo di 40 appartamenti.

Le opere di cemento armato comprendono:

- 1) fondazioni continue a travi rovesce;
- 2) travi e pilastri in cemento armato;
- 3) orizzontamenti a solai misti latero-cementizi.

VISITA DI COLLAUDO

Il giorno 21 novembre 1979, per incarico del proprietario, il sottoscritto

dott. ing. Pietro SUMA da S.Vito dei Normanni ha effettuato la

visita di collaudo. Dall'esame delle strutture, le stesse si sono presentate prive di lesioni. Da
informazioni assunte e per dichiarazione del proprietario, durante i getti non sono state eseguite
prove di carico alla resistenza, però si assicura che non si è lesinato sul materiale.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risultante da questo Ufficio
ai sensi della legge n. 1083
Il
Visto: IL DIRETTORE D'UFFICIO
(ing. Francesco Santostasi)

20 NOV 1979

Il sottoscritto ha proceduto alla prova di carico sul solaio
di luce ml. Tale prova ha dato risultati soddisfacenti di cui all'allegato verbale

Conclusioni: per quanto sopra esposto:

- vista la buona esecuzione delle opere;
- vista la corrispondenza fra le opere eseguite ed i calcoli di verifica effettuati;
- riscontrando il buon esito delle prove di carico, e che tutte le forze agenti sono esquilibrato, si esclude ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Dichiaro collaudabili come in effetti col presente atto collaudo, la costruzione DI cui all'oggetto
nel suo insieme e tutte le opere ad esse relative, di proprietà del Sig. ~~XX~~ Istituto Autonomo Case Popolari-Brindisi-
sita in Brindisi alla Via Tevere - Rione Perrino

..... Brindisi , //21 novembre 1979



IL COLLAUDATORE

[Handwritten signature]

VERBALE DELLE PROVE DI CARICO

In data, con continuazione, nello stabile di proprietà del
Sig., in alla Via
si sono riuniti il proprietario stesso, l'Ing. collaudatore,
il Direttore dei lavori il Sig.
dell'Impresa.

Si è preso in esame il solaio

Caratteristiche del solaio: tipo H = cm. + cm. di caldana;
interasse cm.

Prova di carico: con carichi di su una fascia di
per una luce di ml. per un totale di Kg., per cui il carico
unitario scende a Kg./mq.

Osservazioni al flessimetro : (Graduato in millimetri e decimi)

flessimetro scarico cm.

flessimetro a carico completo cm.

flessimetro dopo 12 ore cm.

flessimetro nuovamente scarico cm.

E pertanto, essendo il valore della freccia letta inferiore a quella teorica, si può ritenere che il solaio, risponda ai requisiti richiesti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROPRIETARIO

L'IMPRESA



IL COLLAUDATORE

[Handwritten signature]

*E' conforme all'originale
Pradisi 21 nov. 19*

*Il Calcolatore
[Handwritten signature]*

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

PRATICA N. 15956 EDILCO

OGGETTO: Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086 - Comune di Brindisi

Lavori di costruzione di un edificio destinato a case popolari

da realizzare alla via Rione Perrino Via Tevere fabbricati 1-2-3-4/D

di proprietà del Sig. I.A.C.P. Brindisi

SI ATTESTA

che il Sig. Ing. Pietro Suma

nato a Ceglie M. *CB* il 28/12/23

collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo

Ufficio in data 20/5/81 il certificato di collaudo di cui

all'Art. 7 della Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del visto di questo Ufficio.

Brindisi, li 20/5/81 N. 4822 di Prot.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO

(Ing. Francesco Santostasi)

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Per. Asst. M. C. M. Brindisi