



Prot. n. 1530/10491



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 10/12/1984

SI RILASCI A

a 11'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 1 10/12/1987.-

Azienda, industria o deposito (1): Impianto di riscaldamento.-

sit. 0 nel Comune di BRINDISI frazione

Via Rione Perrino, lotti 1^ 2^ 3^ 4^

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

- Caldaia "Sant'Andrea" da 100.000 KCal/h ;
- Bruciatore "Sant'Andrea" da 10 : 22 Kg/h;
- Serbatoio di combustibile metallico interrato da lt. 4.000;
- Caldaia "Sant'Andrea" da 140.000 KCal/h;
- Bruciatore "Sant'Andrea" da 15 : 30 Kg/h;
- Serbatoio combustibile metallico interrato sotto spazio a cielo libero da lt. 4.000.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: "E' fatto obbligo all'esercente di comunicare a questo Comando, ogni variazione apportata all'impianto per il rilascio

del nuovo certificato di Prevenzione Incendi, ai fini della tutela della

Mezzi di estinzione incendi: pubblica e privata incolumità"

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore da Kg. 6 a polvere per ogni Centrale Termica.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 10/12/1987

Brindisi, 12/12/1984

li



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROTEMPORALE
(Dott. Ing. Aldo Giordano)

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

/ran