

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bar., 5 Ottobre 1967

n° 6883/A/1

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Sasso Rocco - Corso Garibaldi n° 188 Ostuni (Brindisi).

con richiesta verbale del 3-10-1967 per conto di ===

cantiere (*) Case Popolari Contrada Madonna del Pozzo - Ostuni.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 3-10-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento === Kg. - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impesto (*)	Data di prove	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Solaio	16	25-7-1967	3-10-967	187,50
Solaio	16	25-7-1967	3-10-967	179,69
Solaio	16	25-7-1967	3-10-967	132,81
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente la prova.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE



PER S. S.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO





LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 5 Ottobre 1967

n° 6883/A



CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Sasso Rocco - Corso Garibaldi n° 188
Ostuni (Brindisi).

con richiesta verbale del 3-10-1967 per conto di ===

cantiere (*) Case Popolari Contrada Madonna del Pozzo - Ostuni.

data di arrivo del materiale in laboratorio 3-10-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento === Kg. - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Fondazione	16	29-5-1967	3-10-967	175,78
Fondazione	16	29-5-1967	3-10-967	199,22
Fondazione	16	29-5-1967	3-10-967	175,78
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per s. o.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO