



N. 1476/18

Catania, 2001

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)


CHIESTE DA B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 3° SOLAIO COPERTURA PALAZZINA 1 LOTTO
1 CANTIERE S. ELIA EST - IMPR. CORRADO EUMEO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 7	4/5/78	16X16X16	256	338
F - 7	4/5/78	16X16X16	256	329



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Visio. II. COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

24 APR. 1980

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

A. Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

A. La Tegola