

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473



Bari, 3 Novembre 1967

CERTIFICATO DI PROVE

n° 6973/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Geom. Gaetano Capeto - Via
Cesare Battisti n° 15 - Brindisi -

con richiesta verbale del 31-10-1967 per conto di
cantiere (*) Case Popolari - Oria (Brindisi)

data di arrivo del materiale in Laboratorio 31-10-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impesto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	21-9-1967	31-10-67	166,01
===	16	21-9-1967	31-10-67	162,11
===	16	21-9-1967	31-10-67	169,92
===	16	21-9-1967	31-10-67	158,20

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO