



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 20 Febbraio 1967



CERTIFICATO DI PROVE

n° 6156/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Ing. Leccisi Ruggero -

Corso Roma, 22 - Brindisi -

con richiesta scritta del 24-1-1967 per conto di ===

cantiere (*) GESCAL - Via G. D'Annunzio (Area B) - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 26-1-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 6 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento == kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
GESCAL AREA B FONDAZIONE PAL.D	16	16-1-1967	13-2-67	316,41
GESCAL AREA B FONDAZIONE PAL.D	16	16-1-1967	13-2-67	328,12
GESCAL AREA B FONDAZIONE PAL.D	16	16-1-1967	13-2-67	335,94
GESCAL AREA B STRUTTURA PAL.B 5	16	19-1-1967	16-2-67	376,95
GESCAL AREA B STRUTTURA PAL.B 5	16	19-1-1967	16-2-67	402,34
GESCAL AREA B STRUTTURA PAL.B 5	16	19-1-1967	16-2-67	339,84
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

per c. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO