

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

~~-Legge 22.10.1971 n°865- Art. 55/C -~~

-Canale "C" -

Costruzione di Case Popolari in Latiano (BR.) - 1960

Programma Intervento: 009/20/1-

-Ente Appaltante: I.A.C.P. -Brindisi-

-Progetto: Ufficio Tecnico I.A.C.P. -Brindisi-

-Direzio ne Lavori: Dott.Ing. GERARDO IAIA- Franca-
villa Fontana -(Brindisi) -

-Impresa: CORRADO Geom. Eumeo - Brindisi

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno di-
ciannove del mese di agosto, io sottoscritto Dott.
Ing. GERARDO IAIA, direttore dei lavori in oggetto;
mi sono recato sul luogo dei lavori onde constata-
re che le strutture portanti in c.a. sono stata ul-
time..-

Sulla scorta del progetto,redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi,e dei calcoli statici redatti dall'Ing. Antonio E.CORRADO,ho constatato quanto segue: le strutture in c.a. eseguite corrispondono in tutto e per tutto a quelle previste

nel calcolo e negli allegati esecutivi strutturali.-Da un attento esame di tutte le membrature, le stesse risultano perfettamente integre in ogni loro parte e corrispondono alle dimensioni previste in tali esecutivi.-Le armature metalliche poste in opera corrispondono anch'esse e per sezione e per forma e per quantità a quelle degli esecutivi delle strutture.-Le prove di rottura dei cubetti di calcestruzzo hanno fornito risultati migliori di quelli massimi previsti in sede di calcolo; le prove di carico dei solai hanno anch'esse fornito risultati del tutto positivi.-

Per quanto sopra e per le constatazioni effettuate in corso di esecuzione, le strutture di cui al progetto risultano ultimate in conformità di quanto previsto.-

Brindisi, lì 19 Agosto 1975

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. GERARDO IAIA)

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Filippo Longo)