

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE N° 2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno uno del mese di marzo in Brindisi nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari si e' riunita la Commissione per decidere in merito all'esame definitivo dei progetti per l'appalto concorso relativi all'impianto di riscaldamento dei fabbricati di Case per Lavoratori in FASANO - Palazzine "A" - "E".=

La Commissione richiama il precedente verbale n°1 del 30 gennaio 1967 con il quale fu deciso di affidare ai tecnici il compito di esaminare i progetti dal lato tecnico funzionale per poi relazionare e quindi trarne le debite conclusioni previo esame degli altri elementi tecnico-amministrativi dei progetti in gara.=

Il Presidente da quindi la parola ai Signori Ingg. Giovanni ROMA e Francesco SANTOSTASI i quali espongono i risultati dell'esame relativamente alla concezione dei progetti, alla qualita' ed entita' dei materiali ed alla economia di gestione degli impianti proposti.=

La Commissione procede all'esame definitivo dei

progetti stessi controllando le risultanze del quadro
dettagliato di raffronto allegato al presente verba=
le di cui fa parte integrante, l'ammontare delle of=
ferte di prezzo ragguagliato nonche' le soluzioni tec=
niche proposte.=

Dal predetto esame la Commissione rileva che tec=
nicamente in linea generale le offerte si equivalgo=
no come anche per la qualita' dei materiali proposti.=

Tra le Ditte partecipanti si rileva, in particola=
re, che la Ditta Michele GAMBA di Agostino =BARI= ha
offerto un impianto ben concepito tecnicamente piu'
aderente alle condizioni poste nell'invito all'appal=
to ed alle esigenze degli edifici interessati, con pre=
visione di materiali ottimi ed una descrizione detta=
gliata e precisa.=

X Dall'esame comparativo le offerte ragguagliate so=
no risultate come appresso indicato :

- Ditta Michele GAMBA =BARI= L. 6.063.920.==
- Ditta C.E.I.T. =BARI= L. 6.197.000.==
- Ditta I.M.I.T.I. =BARI= L. 6.365.155.==
- Ditta Dott. Ing. Antonio EVANGELI=
STA =BARI= L. 6.907.900.==
- Ditta Ing. Felice ANCORA =TORINO=.. L. 7.138.000.==
- Ditta Luigi LOMURNO =MATERA= L. 7.260.930.==

LA COMMISSIONE


e' del parere in base all'esame comparativo effettuato, alle conseguenti considerazioni tecniche, alla qualita' del materiale proposto, di scegliere all'unanimita' la Ditta Michele GAMBA di Agostino = BARI = a condizioni che :

- venga eliminato il serbatoio di servizio e pompa nafta nonche' le relative attrezzature con conseguente riduzione della cifra offerta;




- gli impianti siano eseguiti a circolazione forzata.=

La Commissione consegna gli atti e documenti alla Amministrazione, perche' tenuto conto del parere espresso provveda all'aggiudicazione della gara segnalando la necessita' che la Ditta Michele GAMBA di Agostino = BARI = riduca l'offerta da L. 6.063.920,00 a Lire L. 5.850.000,00.=

Letto, confermato e sottoscritto.=


IL PRESIDENTE

I COMPONENTI




V. Kautsky
V. Kautsky
V. Kautsky