

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

OGGETTO: Collaudo statico di un fabbricato di alloggi popolari denominato LOTTO 3I-, sito in Fasano alla Via Graviabella, di proprietà I.A.C.P. di Brindisi
Costruttore: EDICOM S.R.L. -Bari-

Progettista: Dr. Arc. Piero Oresta

Direttore dei lavori: Dr. Ing. Antonio Longo

(art. 7 della legge 5.II.1971 n. 1086)

Il sottoscritto dott. ing. Bernardo Costantino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi, per incarico avuto dall'impresa, ha proceduto alle operazioni di collaudo relative al fabbricato in oggetto.

Trattesi di Fabbricato denominato -LOTTO 3I- a quattro piani con piano terra destinato a garages, deposito e servizi tecnici e gli altri piani ad alloggi.

Dal punto di vista strutturale il fabbricato è stato realizzato con struttura portante interamente in cemento armato, con fondazioni a plinti e travetti di collegamento.

Altre strutture di cemento armato sono: travi e pilastri in elevazione, solette rampanti.

Nel corso del sopralluogo, avvenuto in data 1 Ottobre 1982 alla presenza del dr. ing. Filippo de Cristofaro,



[Handwritten signature]

Direttore tecnico dell'impresa, il sottoscritto ha constatato che la costruzione è stata completata e nelle sue parti strutturali. Con la scorta del progetto e dei calcoli delle strutture, il sottoscritto ha esaminato dettagliatamente sia le strutture murarie che quelle in cemento armato rilevandone la perfetta integrità statica nonché la corrispondenza tra le dimensioni delle strutture e i dati di progetto e di calcolo.

Considerato che non esistono difetti strutturali e che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte.

Visto:

Calcoli statici di cui art. 4 della legge 5.II.71 n. 1086, depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 25.3.1980, N. Prot. 3288, pratica n. I7676;

La relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della legge 5.II.71 n. 1086;

Il certificato delle prove del ferro delle ferriere BUSSENI;

I certificati delle prove sul calcestruzzo n. 021296/98/99/302/303/306, del 26.8.1980 rilasciato dal laboratorio ufficiale EDILPROVE di Grattaglie, il sotto-

scritto ing. collaudatore

CERTIFICA

che il fabbricato di alloggi popolari sito in Fasano alla Via Gravimella di proprietà I.A.C.P. di Brindisi è collaudabile come in affetti lo collauda con il presente atto.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi da un periodo di tempo maggiore di dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera in questione.

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

my Bruno Calcutti

Francavilla Fontana, li 14 Ottobre 1982

