

Certificazione di collaudo

Per incarico ricevuto dal prof. Emanuele Leggieri nella sua qualità di presidente della Cooperativa "Edil. La Pineta" regolarmente costituita in Francavilla F. Il sottoscritto Ing. Riccardo Jala ha espletato le operazioni di collaudo relative al fabbricato per civile abitazione sito in Francavilla Pontana - Via Cavour - Rione Peschiera.

Il fabbricato eseguito con concorso della GESCAL (legge 14-2-1963 n° 60) consta di piano terra (androne di accesso alla scala, box, portineria, portici, ecc.) e n° 4 piani superiori con 3 appartamenti per piano. Ciascuno dei 12 appartamenti consta di 3 vani, cucina, n° 2 bagni ecc., ed in occasione di un appartamento del 4° piano superiore in cui si rileva un terrazzo coperto in luogo di un vano.

La struttura è a scheletro indipendente in calcestruzzo di cemento armato impostata su razionale fondazione continua del tipo trave rovescia in cemento armato. Principali strutture in cemento armato sono pilastri (di cui alcuni a sezione circolare), travi (normali ed a spessore di solaio), rampe di scala, sbalzi per balconi, ecc.

I solai di copertura dei vani sono a struttura mista in laterizi forati e calcestruzzo di cemento armato.

con travetti prefabbricati del tipo brevettato

della R.D.B.I. con sede a Pescara.

Progettista è stato l'architetto Fortunato Pignatelli, calcolatore delle strutture in cemento armato e direttore dei lavori l'ing. Giovanni Panzuti, titolare dell'impresa costruttrice il sig. Pellegrino Amleto n.a Cava dei Tirreni il 6-12-1970.

Dall'esame degli atti è risultata la regolarità della licenza edilizia, la completezza della pratica relativa ai calcoli delle strutture in c.e.a. e relativi disegni esecutivi ecc.

Nelle ore antimeridiane del giorno 7-7-1976 il sottoscritto, alla presenza di tutti gli interessati alla costruzione, ha tenuto una visita in luogo, procedendo ad un accurato esame di tutte le strutture murarie ed in cemento armato.

Esse sono risultate perfettamente integre, giacchè non si sono osservate lesioni o crinature di sorta.

E' risultata altresì, da varie misurazioni e controlli eseguiti, la perfetta rispondenza fra strutture eseguite e dati da progettazione e di calcolo. Da un saggio eseguito sul calcestruzzo sono emerse le buone qualità di composizione e resistenza.

Si è osservato, infine, l'esito positivo delle prove di resistenza alla compressione in rapporto ai cari-

Visto il notevole numero di tutti gli elementi positivi di accertamento e della regolarità degli atti, ecc., il sottoscritto

che il fabbricato per civile abitazione sito in Fran
cavilla Fontana - Via Cavour di proprietà della
Cooperativa Edil. "La Rionda"

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità di essere iscritto nell'Albo degli ingegneri della Provincia di Brindisi fin dal 1931. Dichiaro altresì di non avere avuto parte alcuna nei lavori di progettazione, calcolazione, direzione ecc. del fabbricato oggetto di collaudo.

Ing. ~~García~~ ~~Isa~~

Si accetta che copia del presente atto
fisalta depositata presso questo Ufficio
si sensi a una legge 5-11-1911 n. 406.

Il funzionario dell'On

VIA LINGUIGNERE CAPO
V. Enrico/Enrico

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

OGGETTO: Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086 - Comune di.....FRANZAVILLA F.
Lavori di costruzione di un edificio destinato a.....FABBRICATO SOCIALE
da realizzare alla viaCAVOUR
di proprietà del Sig.COOPERATIVA LA PINETA

S I A T T E S T A

che il Sig.D. L. ING. GERARDO IAIA
nato aFRANZAVILLA F. il16/7/923
collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo
Ufficio in data15/7/976..... il certificato di collaudo di cui
all'Art. 7 della Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del
visto di questo Ufficio.

Brindisi, li15/7/976..... N. 2921 di Prot.

Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Renato Linoce)

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Ing. Erminio Elia)

