

FABBRICATO VIA DON MINZONI CANT.2698 PAL.F
A FASANO

IL TECNICO

AN (ING. GIOVANNI VALENTINI)

FASANO, 26.2.1987

VISTO-





vingt Valenti-

PLANIMETRIA Scala 1:2000

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA

[SCALA: 1/50]





PORTA:
Dim. 0.71x2.12 + sovrast. griglia 0.71x0.28 mt.

① - CALDAIA :
MARCA ARGO
POTENZ. AL FOC. 50.000Kcal/h

② - BRUCIATORE;
MARCA ARGO

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA

[SCALA: 1/50]




INTERRUTTORE di emergenza
PORTA
Dim. 0,71x2,12 x spassat orialia 0,71x0,26 m

① - CALDAIA
MARCA ARGO
POTENZ. AL FOC. 50.000 Kcal/h

② - BRUCIATORE
MARCA ARGO

II - ESTINTORE

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO



Alimentazione del bruciatore per aspirazione (aifia)

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Sforzato | 9 | Tubo di mandata | 16 | Eventuale tappo sfuso con resina luc |
| 2 | Tropopieno | 10 | Tubo di ritorno | 17 | Indicatori di livello |
| 3 | Carica | 11 | Tubo indicatore di livello | 18 | Rubinetto prelievo campioni |
| 4 | Valvola di fondo | 12 | Pozzetto | 19 | Saracinesca a valvolante |
| 5 | Campana indicatore di livello | 13 | Saracinesca a chiusura rapida | 20 | Filtro |
| 6 | Settori permanenti | 14 | Membra variata sfuorata rapida | 21 | Bruciatori |
| 7 | Quantificatore | 15 | Circo con risorta antifrangente inox | 22 | Valvola di ritorno |
| 8 | Giunto a J pezzi | | | | |
| 9 | Tubo di sfogo | | | | |