

LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021296

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - FASANO -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Fondazioni Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 325
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1296	20.5.1980	26.8.1980	16	9,500	256	443.7
B	"	" " "	" " "	"	9,400	"	442.2


OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. *Ciro Monaco*



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021297

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni (*) Via Gravinella lotti 31 - 32 - FASANO
struttura prelievo campioni (*) Fondazioni lotto n. 32
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. - BARI)
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 325
classe: R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1297	21.5.1980	26.8.1980	16	9,280	256	392.9
B	"	" " "	" " "	"	296.9	"	296.9

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco
C. Monaco



Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021298

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano terra Lotto 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa: EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni alcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1298	27.5.1980	26.8.1980	16	9,200	256	253.9
B	"	" " "	" " "	"	9,300	"	281.2

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

[Signature]



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco
[Signature]



Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021299

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI =

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO

struttura prelievo campioni (*) Pilastri I Piano Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1299	28.5.1980	26.8.1980	15	7,960	225	456.0
B	"	" " "	" " "	"	7,520	"	228.4

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE


Geon. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco

C. Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021300

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano Terra Lotto N. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa: EDI.COM s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe: R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1300	29.5.1980	26.8.1980	16	9,140	256	263.3
B	"	" " "	" " "	"	9,360	"	414.8

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

Coom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 02-1301

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Pilastri I piano Lotto n. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa : EDI.COM s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1301	30.5.1980	26.8.1980	16	9,300	256	282.0
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	269.5



OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Georgio Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. *Ciro Monace*



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021302

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano II Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa EDI.COM s.r.l. - BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	messa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1302	6.6.1980	26.8.1980	16	9,350	256	375.8
B	"	" " "	" " "	"	9,140	"	350.0

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

Geom. *Vito Pucietti*



IL DIRETTORE TECNICO

dot. ing. *Ciro Monaco*



LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021304

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura II Piano Lotto n. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM-s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe: R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1304	10.6.1980	26.8.1980	15	7,640	225	272.0
B	"	" " "	" " "	"	7,680	"	287.1

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Giampaolo Nicolini



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco
C. Monaco

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021305

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI
provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti N. 31 - 32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*) Pilastri III Piano Lotto n. 32
proprietà I.A.C.P. Brindisi - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)
natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1305	11.6.1980	26.8.1980	15	7,640	225	280.9
B	"	" " "	" " "	"	7,640	"	267.5




OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. *Ciro Monaco*



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N.021306.....

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura III Piano Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM-s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1306	16.6.1980	26.8.1980	16	9,000	256	348.4
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	353.9



OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

Georgio Nicolò Lucarelli

IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco

C. Monaco





LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021307

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - Monopoli -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella - Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio copertura III Piano Lotto n. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	messa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1307	18.6.1980	26.8.1980	16	9,240	256	237.5
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	257.0



OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. *Ciro Monaco*

C. Monaco