
III
II
I
4
4
4
1/2
3/4
7
7
7
3/8
3/8
3/8
6
6
6
5
5
5
3/4
3/4
1"
3/4
3/4
IX
X
VIII
XII
VI
XIII
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1/2
3/4
3/4
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
1"
3/4
1
1
1
3/8
1/2
1 1/4
3/4
INGR.
INGR.
INGR.
3/8
3/8
1/2
3/4
1
1
1
3/8
1/2
1 1/4


IV
V
6
5
1/2
6
5
4
1/2
4
1/2
1"
3/4
3/4
6
5
4
3/4
1 1/2
3/4
1 1/2
XI
VII
INGR.
3/8
3/4
1 1/2
INGR.
3/8
3/4
2"
1 1/4
1"
INGR.
1/2
3/4
1
1½
1½
1½
3/8
2"

CALCOLO SEZIONE CAMINO PER COMBUSTIONE A NAFTA

$$S = \frac{P}{69\sqrt{H}} = \frac{10}{69\sqrt{13}} = \frac{10}{69 \cdot 36} \cong mq.\ 0{,}04 = dmq.\ 4{,}00$$

S = sezione in mq.

P = peso del Kg. di nafta da bruciare all'ora (assunto in Kg. 10)

H = altezza del camino (ml. 13).


LETTO
2
XI
PLURIUSO
3
LETTO
4
V
BAGNO
5
IV


XIII
CUCINA
1
LAV.
LAV.
VII
VI
CUCINA
1
XII
VIII
LETTO
2
X
IX
1"
LETTO
3
INGRESSO
B
D
INGRESSO
SALA
6
SALA
5
BAGNO
W.C.
6
7
LETTO
4
I
II
III

PIANTA PIANO TIPO


1"
VII
1"
VI
DEPOSITO
CALDAIA
CENTRALE TERMICA
DEPOSITO
DEP.
V
3/4
1"
IV
1"


1"
1"
DEP.
DEP.
DEP.
III
3/4
3/4
I
II

PIANTA PIANO TERRA





PIANTA FONDAZIONI



SUPERFICIE RADIANTE PER AMBIENTE

AMBIENTI APPARTAM. TIPO B	COLONNE MONTANTI	PIANO			RADIATORE IDEAL STANDARD	
		2º	1º	RIALZ.	ELEMENTI h=871 A 4 COLONNE	ELEMENTI h=665 A 4 COLONNE
1	XIII	7	6	7	20	
2	XI	13	10	13	36	
3	XI	11	9	10	30	
4	V	17	13	14	-	44
5	IV	17	13	15	45	
6	IV	3	3	3	9	
INGRESSO	VII	8	4	6	18	
APPARTAM. TIPO D						
1	XII	9	7	9	25	
2	VIII - X	11+11	8+8	11+11	60	
3	IX	14	11	13	38	
4	III	20	15	17	-	52
5	I	19	12	17	48	
6	I	5	4	4	13	
7	II	3	3	3	9	
INGRESSO	VI	6	4	8	18	
					369	96
				SUPERF. RADIANTE mq.	110,70	22,08
				TOTALE mq.	132,78	

ELETTROPOMPE PORTATA LITRI/ORA 7000 - PREVALENZA ml. 1,80
CALDAIA IN GHISA mq. 7,00
VASO ESPANSIONE litri 100

DIAMETRI TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO

Nº COLONNA	PIANO	DIAMETRO (POLLICI)	RADIATORI SERVITI	
I	2º	3/4	1/2	3/8
	1º	3/4	3/8	3/8
	RIALZATO	1"	1/2	3/8
II	2º	3/8	3/8	
	1º	3/8	3/8	
	RIALZATO	3/8	3/8	
III	2º	1/2	1/2	
	1º	3/4	3/8	
	RIALZATO	3/4	1/2	
IV	2º	1/2	1/2	3/8
	1º	3/4	3/8	3/8
	RIALZATO	3/4	3/8	3/8
V	2º	1/2	1/2	
	1º	1/2	3/8	
	RIALZATO	3/4	3/8	
VI	2º	3/8	3/8	
	1º	3/8	3/8	
	RIALZATO	1/2	3/8	
VII	2º	3/8	3/8	
	1º	3/8	3/8	
	RIALZATO	1/2	3/8	
VIII	2º	3/8	3/8	
	1º	1/2	3/8	
	RIALZATO	3/4	3/8	
IX	2º	1/2	1/2	
	1º	3/4	3/8	
	RIALZATO	3/4	3/8	
X	2º	3/8	3/8	
	1º	1/2	3/8	
	RIALZATO	3/4	3/8	
XI	2º	3/4	3/8	1/2
	1º	3/4	3/8	3/8
	RIALZATO	1"	3/8	3/8
XII	2º	3/8	3/8	
	1º	1/2	3/8	
	RIALZATO	3/4	3/8	
XIII	2º	3/8	3/8	
	1º	1/2	3/8	
	RIALZATO	1/2	3/8	

SOC. COOP. EDILIZIA
"LA CASA"
FASANO DI PUGLIA
IL PRESIDENTE
Donato Di Carolo
Donato Di Carolo

COOPERATIVA EDILIZIA
"LA CASA"

FINANZIAMENTO GesCal
(Legge 14-2-1963 nº 60)

STAZIONE APPALTANTE
Cooperativa **"LA CASA"**

PALAZZINA CON Nº6 ALLOGGI (TIPO B-D)
ECONOMICI IN FASANO.

data: 21 NOV. 1966
ogg.
ogg.
ogg.

4/T

PIANTE E SCHEMA ASSONOMETRICO

Archivio:

Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI FASANO	PROGETTO	
Dott. Ing. AUGUSTO ROMITA BARI	CALCOLO STRUTTURA IN C.A.	
Dott. Ing. GIOVANNI SABATINO CISTERNINO	IMPIANTI	● Ing.
Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI FASANO	DIRETTORE DEI LAVORI	

Approvazioni:

C E C. 10 DIC. 1965

Controllo disegni:

Visto: