

- All' I.A.C.P.

Via Casimiro, 27

B R I N D I S I

OGGETTO: Verifica mensile di fondazione al locale
autoclave del lotto 46.

Intervento Legge 22/10/71, n.865 art.68/A
Quartiere S.Elia Est.==

-----ooOoo-----

Il sottoscritto Dott.Ing. Domenico VOLPE,
iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Bari al n.763, collaudatore delle strutture in
cemento armato del fabbricato lotto 46 indicato in
oggetto, per incarico ricevuto dall'Impresa Giusep
pe DE GENNARO, comunica che a seguito di sopralluogo
eseguito al medesimo fabbricato ha proceduto alla
ispezione dei locali della centrale autoclave, ove
si sono verificate delle leggere lesioni alla mura
tura di tampono.

Dall'esame dello stato dei luoghi e dal
controllo eseguito sulla struttura, il sottoscritto
ha potuto accertare che le suddette lievi lesioni
dipendono dalla naturale inflessione della mensola
di fondazione e che le stesse non destano preoccu
pazioni per la statica dell'intero edificio.

In fede

IL COLLAUDATORE

DELLE OPERE IN CEM. ARMATO

Ing. Domenico Velli
16/10/80