



Prot. n. 138/9626/A



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 17/2/1984;

SI RILASCI A

a 11'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (Lotto 3)

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 17/2/1990

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-

sit. nel Comune di Ceglie Messapico frazione

Via F. Grande

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Mc. 5 di gasolio in serbatoio metallico interrato;

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia Sant'Andrea da 120.000Kcal/h:

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Si vieta l'uso di fiamme libere.

"E' fatto obbligo all'esercente di comunicare a questo Comando ogni variazione apportata all'impianto, per il rilascio del nuovo certificato di Prevenzione Incendi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità"

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore automatico Sprinklers da Kg. 6 a polvere.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 17/2/1990

Brindisi li 21/2/1984

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

/cor



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROV. REGGENTE

(Dott. Ing. Aldo Giordano)

Prot. n. 139/9626



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 17/2/1984;

SI RILASCI A

a 11'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (Lotto 11)

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 17/2/1990

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-

sit. 0 nel Comune di CEGLIE MESSAPICO frazione

Via Fedele Grande

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Mc. 2 di gasolio in serbatoio metallico interrato;

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "Sant'Andrea" da 50.000 Kcal/h;

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Si vieta l'uso di fiamme libere e focolai di

qualsiasi natura. "E' fatto obbligo all'esercente di comunicare a questo Comando ogni variazione apportata all'impianto, per il rilascio del nuovo certificato di Prevenzione Incendi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità".-

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore automatico "SPRINKLERS" a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 17/2/1990

Brindisi, li 21/2/1984

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

/cor



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROV. REGGENTE
(Dott. Ing. Aldo Giordano)