



COPIA UFFICIO.

LAQUETZ

Ministero dell' Interno
Direzione Generale Protezione Civile
Servizi Antincendi

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

Brindisi, lì 24 febbraio 19 92

Al I.L.A.C.P.

BRINDISI

Al Sig. SINDACO del Comune di
FRANCAVILLA FONTANA

Risposta al Foglio del

Div. _____ Sez. _____ N. _____

Prot. N. 10909/2309/ Allegati _____

/13491

Oggetto: Pratica n. 13491 - Esame Progetto per la costruzione di alloggi popolari in Francavilla Fontana, c.da Creta Rossa.-

NELLA CORRISPONDENZA
FUTURA CITARE SEMPRE
IL NUMERO DI PRATICA

Esaminato ai soli fini antincendio il progetto relativo all'oggetto, si rimette in allegato copia vidimata della relazione tecnica ed elaborati grafici, con espressione di parere favorevole, a condizione che:

- a) i pavimenti dei posti macchina, abbiano una pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque residue, e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione dei liquidi infiammabili, ai sensi dell'art. 3.8.0 del D.M. 1.2.1986;
- b) la pavimentazione dei posti macchina sia realizzata con materiale antisdrucchiolante ed impermeabile, ai sensi dell'art. 3.8.1 del suindicato Decreto.

Contestualmente alla richiesta di collaudo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) certificato di collaudo dell'impianto elettrico e di terra;
- 2) planimetria, piante prospetti del complesso edilizio, con l'indicazione del percorso delle tubazioni del gas metano, a partire dal punto di consegna fino alle rispettive utenze, nel rispetto della normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Bruno FAGGIANI)

MF/ran

I. A. C.P.

BRINDISI

Prot. N. 4122

Data 6 MAG. 1992

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di costruzione di n°20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di "FRANCAVILLA FONTANA" - Contrada "Creta Rossa" - Comparto C/9 - Legge 11/3/1988, n°67 - Biennio 1988/89 - VI -P.I.008/136/1.

RELAZIONE TECNICA

Il complesso edilizio di cui trattasi è composto di n°2 fabbricati per civile abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, del tipo economico e popolare, separati tra loro da un nico-strutturale.

Parere favorevole alle condizioni di cui alla nota n° 10101/2329/13491 del 24/2/92

Ciascun fabbricato è composto di n°4 piani fuori terra oltre il piano terreno, destinato a posti macchina coperti individuali e locali condominiali.



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Marchi

I fabbricati anzidetti rientrano, per le loro caratteristiche, nella normativa del D.M. 16/5/1987 n°246 (norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) e del D.M. 1/2/1986 (norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).

Gli edifici medesimi sono classificabili, secondo quanto indicato nella tabella A) allegata al D.M. n°246, di tipo (a), avendo altezza antincendio infe

libero ,avranno una superficie di aereazione non inferiore a mq.0,20.

Gli impianti di ascensori saranno dotati di dispositivo automatico atto ad assicurare l'allineamento della cabina al piano,in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica di rete.

Gli impianti elettrici dei fabbricati saranno realizzati conformemente a quanto disposto dalla Legge n°186/68.

In ogni caso,tutti gli impianti,oltre al rispetto della specifica normativa,saranno realizzati in conformità della Legge n°46/90.

A ciascuno dei venti alloggi é stato attribuito un proprio posto macchina coperto,a cui si può accedere agevolmente dall'esterno.

Detti posti macchina avranno,tra soffitto e pavimento,una altezza non inferiore a mt.2,40.

Le strutture d'ambito e quelle di separazione con le altre parti condominiali dello stesso edificio,saranno realizzate con materiali non combustibili del tipo REI/90,così come previsto al punto 3;4;1 del D.M.1/2/1986.

Gli stessi posti macchina,avranno accesso sprovvisto di serramento ed a cielo libero,con antistanti corsie di manovra di larghezza non inferiore a mt.5,00.

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità di quanto stabilito dalla Legge 1/3/1968,n°186.

istituto autonomo case popolari

— brindisi —

legge 11.3.1988 n° 67 biennio 1988/89
programma intervento n. 008 / 136 / 1
codice 74 / 008 / 0067 / 0 / 136 / 1

tav. **O**

progetto per la costruzione di alloggi
popolari in **FRANCAVILLA F.**
comparto C/9
contrada 'CRETA ROSSA'


ufficio
progettazione
I. A. C. P.
brindisi

ALLOGGI N. 8 DA MQ 45
" N. 12 " " 95

scala 1:500
1:2000

PLANIMETRIA

7170 1891



13

IL COORDINATORE
DEI SERVIZI NUOVE COSTRUZIONI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



13660

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Parere favorevole alle condizioni
di cui alla nota n° 0101/2309/13661
del 24/2/82

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro ORESTA)



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Manelli



IL COORDINATORE
SERVIZI NUOVE COSTRUZIONI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE
(Ass. Pietro D'AMICO)

Parere favorevole alle condizioni

di cui alla nota n° 1042/230/134/1
del 24/2/92



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

- 7 FEB. 1991

istituto autonomo case popolari

— brindisi —

legge 11-3-1988 n° 67 biennio 1988/89
programma intervento n. 008 / 136 / 1
codice 74 / 008 / 0067 / 0 / 136 / 1

tav. 1

progetto per la costruzione di alloggi
popolari in **FRANCAVILLA F.**
comparto C/9
contrada 'CRETA ROSSA'

ufficio
progettazione
i. a. c. p.
brindisi

ALLOGGI N. 8 DA MQ 45
" N. 12 " " 95

scala 1:100

— PIANTE —



IL COORDINATORE
DEI SERVIZI NUOVE COSTRUZIONI
(Dott. *Pietro ORESTA*)

[Signature]

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. *Longo*)

[Signature]



PRESIDENTE
(Avv. *Pietro DELL'ANNO*)

[Signature]

Parere favorevole alle condizioni
di cui alla nota n° *10909/2309/13411*
del *24/2/92*



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

[Signature]

- 7 FEB. 1991

istituto autonomo case popolari

— brindisi —

legge 11-3-1988 n° 67 biennio 1988/89
programma intervento n. 008 / 136 / 1
codice 74 / 008 / 0067 / 0 / 136 / 1

tav. **2**

progetto per la costruzione di alloggi
popolari in **FRANCAVILLA F.**
comparto C/9
contrada 'CRETA ROSSA'

ufficio
progettazione
i. a. c. p.
brindisi

ALLOGGI N. 8 , DA MQ 45
" N. 12 " " 95

scala 1: 100

— PROSPETTI — SEZIONI —

istituto autonomo case popolari

— brindisi —

legge 11-3-1988 n° 67 biennio 1988/89
programma intervento n. 008 / 136 / 1
codice 74 / 008 / 0067 / 0 / 136 / 1

tav. **3**

progetto per la costruzione di alloggi
popolari in **FRANCAVILLA F.**

comparto C/9
contrada 'CRETA ROSSA'

ufficio
progettazione
i. a. c. p.
brindisi

ALLOGGI N. 8 DA MQ 45
" N. 12 " " 95


scala 1:50

PIANTE - IMPIANTO ELETTRICO

- 7 FEB 1991

IL COORDINATORE
DEI SERVIZI NUOVE COSTRUZIONI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio ZONGO)



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Parere favorevole alle condizioni
di cui alla nota n° 1020P/2309/34P1
del 24/2/92



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

