



17

OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE  
**RODOLFO DI ZIO**

VILLA RASPA - 65010 SPOLTRE (PE) - TEL. (085) 29.81.19 - C/C POSTALE N. 20/9315

AUTOCLAVI - BOLLITORI - SERBATOI METALLICI

li 10/2/1976

**VERBALE DI COLLAUDO SERBATOIO METALLICO**

L'anno millenovecento settantasei il giorno 9 del mese di Febbraio  
presso la mia Officina sita in via Pescarina di Spoltore, è stato collaudato un  
serbatoio in lamiera metallica avente le seguenti caratteristiche:

spessore lamiera mm. 3 spessori fondi mm. 3 lunghezza mt. 2.000  
diam. mt. 1.340 capacità mc. 3

Il passo d'uomo è a chiusura ermetica.

Il serbatoio è stato sottoposto a pressione di prova di Kg/cmq. 1 risultando  
perfettamente stagno.

Si dichiara, pertanto, che il serbatoio può essere impiegato per contenere  
liquidi della categoria A-B-C di cui al D. M. 31 - 7 - 1934.