

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

PRATICA N. 22335

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di Brindisi
Lavori di costruzione di un edificio destinato a civili abitazioni lotto
da realizzare alla via quartiere S; Elia
di proprietà del Sig. I.A.C.P. Brindisi

SI ATTESTA

"La relazione finale dell'opera dovrà
reonerata alla consegna dei
ateriali utilizzati (prove dei cubetti,
conglomerato cementizio armato -
legge n. 10 / 1971 - prove delle
acciai, D.M. n. 20.328 del 26.3.1

che il Sig. Capeto Antonio
Via Dalmazia 21
nato a il
costruttore dell'edificio in oggetto indicato ha depositato presso questo Ufficio
in data 25/3/83 la denuncia e gli atti di cui
ai punti a) e b) dell'art. 4 della Legge 5-11-1971 n. 1086.

Copia degli atti suddetti è stata restituita all'interessato munita del visto
di questo Ufficio.

Brindisi, li 25/3/83 N. 2218 di Prot.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Prof. NACC. EUPREMIO



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
VISTO: IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santolassi)



24/2

PRESCRIZIONE MATERIALI PER OPERE IN C.A.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO:

A) In fondazione : classe R 200

calcestruzzo di cemento R 325 avente una resistenza cubica a compressione dopo 28 gg non inferiore a 200 Kg/cmq

Carico di lavoro:

Flessione : $\sigma_c \leq 60$ kg/cmq

Taglio : $\tau_c \leq 4$ "

B) In elevazione : classe R 250

calcestruzzo di cemento R 425 avente una resistenza cubica a compressione dopo 28 gg. non inferiore a 250 Kg/cmq

Carichi di lavoro:

Flessione o pressoflessione : $\sigma_{c,amm} \leq 85$ kg/cmq

Compressione semplice : $\sigma_{c,amm} \leq 60$ " "

Taglio in assenza di armatura: $\tau_b \leq 5,3$ "

Taglio in presenza di armatura: $\tau_{b1} \leq 16,8$ "

DOSAGGIO DEGLI INERTI PER UNA RESA DI 0,30 mc

Cemento R325 o R425 Kg 90

Inerti : sabbia di mare 79Kg

sabbia di frantoio 157"

pietrisco 3/5 290"

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Kg 526

Si attesta che copia del presente atto

Acqua : da 55 a 45 litri a seconda della umidità degli inerti.

ai sensi della legge 5-11-1977 n. 1086.

25 MAR. 1983

Il Funzionario di data

ACCIAIO :

Si prevedono sia in fondazione che in elevazione barre in tondo FeB335 con le seguenti caratteristiche:

SNERVAMENTO ≤ 44 kg/mmq

ROTTURA ≤ 55 "

ALLUNGAMENTO ≤ 12 %

CARICO DI LAVORO ≤ 2200 kg/mmq



Ing. PIER FRANCESCO PINTO
Ordine degli Ingegneri
BRINDISI
N. 120

il calcolatore