

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Legge n° 457/78 - Completamento 3° Biennio 82/83.

Piano Intervento n° 009/106/1.

Lavori di costruzione di Case Popolari E.R.P. nel Comune di LATIANO - Lotti 7 e 8 - Alloggi n° 38 -

Vani conv. n° 235.

ENTE APPALTANTE : I.A.C.P. di Brindisi.

PROGETTO : Ufficio Tecnico I.A.C.P. - Brindisi.

DIREZIONE LAVORI: I.A.C.P. di Brindisi.

IMPRESA : EDIL-SAR-TOM S.r.l. - Fasano -.

-----oo(0)oo-----

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

L'anno millenovecentottantasei il giorno ventotto del mese di aprile -----, io sottoscritto Ing.

Francesco Gentile , iscritto all'Albo degli Ingegneri di Brindisi al n° 85 , incaricato dall'Impresa esecutrice dei lavori, mi sono recato sul luogo onde procedere al collaudo statico di due fabbricati di Case Popolari E.R.P., l'intervento n° 009/106/1, alla Zona 167.

Sulla scorta di quanto l'Impresa mi ha sottoposto in visione, ho potuto constatare quanto segue :

Progetto : redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, regolarmente approvato dal Comune di LA-

TIANO il 6/6/1984 e dotato di concessione edilizia n° 50/84 del 18/4/85.

Calcoli statici: redatti dall'Ing. Giovanni VALENTINI di Fasano e regolarmente depositati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi il 27/9/1984, a norma di legge.

Direzione lavori: eseguita dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi.

Consistenza: i lavori in oggetto riguardano la costruzione di n° 2 fabbricati ognuno a pianta rettangolare e che comprendono il primo n° 1 edificio da n°28 appartamenti con piano terra e 5 piani superiori ed il secondo n° 1 edificio con piano terra e n° 4 piani da n° 8 appartamenti, serviti il primo da tre scale e il secondo da una scala, e di un vano per ogni scala in terrazzo per l'alloggio dei motori degli ascensori.

La superficie coperta del primo fabbricato a tre scale è di mq.805,00, e del secondo fabbricato ad una scala è di mq.252,60.

Struttura: tutti e due i fabbricati collegati fra loro, sono stati realizzati con strutture portanti costituite da intelaiature in cemento armato, con pilastri delle dimensioni fisse di cm.30x30 fino al terrazzo, e da travi piatte a spessore di solaio con se

zioni come da calcolo di c.a.

I solai a struttura mista latero-sidero-cementizia a travetti paralleli hanno un'altezza di cm.25, di cui cm.20 di laterizio e cm.5 di solettina in cls. cementizio; la luce massima del solaio è di m.5,10 al netto da pilastro a pilastro.

Le fondazioni sono costituite da travi rovesce armate.

Le compagnature sono state eseguite con blocchi termici in laterizio da cm.37 di spessore.

I tramezzi sono in tufelle da cm.10 di spessore.

Gli sbalzi costituenti i balconi, nonché le scale e le pensiline sono in cls. cemento armato.

Tutte le opere cementizie e tutte le murature sono perfettamente integre.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Io sottoscritto Dott.Ing. Francesco Gentile, incaricato dall'Impresa EDIL.SAR.TOM S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, di procedere al collaudo dell'opera:

- Visti il progetto, la relazione di calcolo ed i disegni di armature delle strutture cementizie;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata;
- Visti i risultati delle prove sul calcestruzzo e

sul ferro, eseguiti dal Laboratorio EMMEBI di Brindisi e dal Laboratorio GIEPI di Foggia;

- Considerati i risultati della visita e delle prove effettuate;

D I C H I A R O

collaudabili staticamente come in effetti collaudo, sia le opere in cemento armato che quelle murarie relative alla costruzione in oggetto, ritenendo che siano state rispettate le norme di cui alla legge 5/11/1971 n° 1086 e che le forze agenti sugli interi immobili sono perfettamente equilibrate, non essendovi pericolo alcuno per l'incolumità pubblica e privata. Io sottoscritto dichiaro altresì di essere iscritto da oltre dieci anni all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

L'Ingegnere Collaudatore:

