



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISI

17 luglio 1978

Al Sindaco del Comune di

BRINDISI

AL I.A.C.P.

BRINDISI

Risp. al foglio n. del

UFFICIO Prevenzione

Prot. N. 1172/8553 Allegati

OGGETTO: Esame progetto costruzione di due fab-
bricati civili Brindisi al Rione Perrino
fabb. A 3, C 2.-

Esaminato il progetto in premessa si ac-
corda parere favorevole a condizione che:

- 1) le strade di accesso e quelle circostanti il fab-
bricato a torre siano dimensionate in modo da con-
sentire l'agevole intervento dei mezzi di soccorso
di questo Comando ed in particolare dell'autoscala;
- 2) l'impianto termico si uniformi integralmente alle
norme di sicurezza della circolare n.73 del 29.7.71
del Ministero dell'Interno;
- 3) il progetto relativo allo schema dell'impianto ascen-
sori dovrà essere preventivamente sottoposto all'esa-
me di questo Comando.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing.Pietro MEROLLA)