

Lavori di realizzazione di Case Popolari (legge 22.10.71 n.865 art. 14^{ma}): Impresa Geom. Antonio MORELLI di Trepuzzi (Lecce).

- Relazione di fine lavoro per le strutture -

L'anno 19settantotto il giorno 16 del mese di novembre in San Pancrazio Salentino, il sottoscritto Direttore dei Lavori, premesso che:

- le strutture portanti del fabbricato in epigrafe risultano da tempo ultimate secondo gli esecutivi a suo tempo presentati al Genio Civile di Brindisi;
- le singole parti costituenti dette strutture (travi di fondazione, pilastri, travi, scale, solette, ecc.) costituiscono un complesso organizzamento rispondente ai disegni di progetto ed ai dettami della normativa vigente;
- i solai, del tipo misto ad elementi prefabbricati precompresi e laterizi, sono stati messi in opera secondo le prescrizioni della Ditta fornitrice e comunque a perfetta regola d'arte;
- i materiali adoperati, conformemente a quanto stabilito sono per qualità ed in quantità tali da garantire entro limiti abbastanza ampi le sollecitazioni ed i tassi di lavoro previsti;

tutto ciò premesso:

dopo aver convocato sul cantiere di lavoro il Geom. Antonio MORELLI; quale titolare della Ditta appaltatrice delle opere in epigrafe, ha iniziato la visita relativa alla certificazione di

fine lavori.

Le risultanze, a visita avvenuta, sono le seguenti:

- 1) L'ossatura portante del fabbricato ha già acquisito le caratteristiche definitive stabilite in sede progettuale (le riposte prove effettuate con il penetrometro confermano ampiamente quanto sopra);
- 2) I solai di copertura non hanno denunciato frecce rilevabili, né a vuoto, né sotto prova di carico effettuate per strisce e senza l'ausilio di apparecchiature idonee (flessimetri, ecc?) a misurazione di maggiore precisione: ciò ha fatto desistere lo scrivente dal proseguire con prove appunto più precise, denotando le strutture in esame una rigidità a flessione abbastanza spiccata;
- 3) Le prove sui materiali impiegati confermano quanto asserito nei punti precedenti (la certificazione relativa ai calcestruzzi adoperati rilasciata dalla Università di Bari conferma quanto asserito).

In base a quanto sopra detto, il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere in epigrafe,

CERTIFICA

il fine lavori relativo alle strutture portanti, verbalizzando la regolare esecuzione.

Brindisi il 16 novembre 1978

IL DIRETTORE DEI LAVORI

