

72100 BRINDISI - CORSO GARIBALDI, 53 - TEL. 29128

Cod. Fisc. QTD MRN 25A10 B180K

Part. IVA 00099920746

PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

IMPIANTISTICA - IGIENE AMBIENTALE

CONSULENZE TECNICHE - COLLAUDI

Data

Ns/ Rif.

Vs/ Rif.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Adeguamento dell'impianto termico sito nell'edificio di
Via L. Da Vinci (47° lotto) alle norme della legge 7/12/84
n. 818

R E L A Z I O N E T E C N I C A
=====

In adempimento dell'incarico ricevuto, ho effettuato rilievi e controlli sull'impianto termico in oggetto constatando quanto segue:

- 1 - L'impianto elettrico non è eseguito secondo le norme
- 2 - Mancano i dispositivi di sicurezza
- 3 - Parte delle pareti non è REI 120
- 4 - Il solaio non è REI 120
- 5 - La porta di accesso è da sostituire
- 6 - Mancano i mezzi di estinzione incendio.

I lavori da eseguire, sia per adeguare l'impianto alle norme, sia per eliminare difetti causati da trascurata manutenzione, sono indicati nel computo metrico allegato.

