

Attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 indicata al punto 91 - Impianto per la produ-
zione di calore alimentato a combustibile liquido con generatore
di potenzialità pari a 300.000 Kcal/h
 Direttive più urgenti ed essenziali indicate ai punti 0/10

degli Allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985;

N.B. - I punti elencati di seguito sono corrispondenti a quelli degli allegati citati.

O. GENERALITÀ

Attrezzature mobili di estinzione

Sono installate le attrezzature mobili di estinzione indicate di seguito:

n. UNO estintori a HALON 1211 da Kg 10 cad.
 n. UNO estintori a CO2 da Kg 5 cad.

Estintore ad HALON automatico con sprinkler

Gli estintori installati sono in numero tale da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio; i relativi agenti estinguenti sono compatibili con le sostanze presenti nei locali.

Impianti elettrici

L'impianto è provvisto di interruttore generale ubicato in posizione ^{sull'esterno} segnalata, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, sono protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

SEGNALETICA:

Saranno disposti i cartelli di avviso e di pericolo previsti dal DPR 8.6.1982 n° 544

10. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE

LOCALE CALDAIA

UBICAZIONE <u>PIANO TERRA</u> Piano interrato - Seminterrato - Piano terra - Piano
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Strutture verticali <u>Muratura tufo sez. piena + inton. su due lati ($\geq$ REI 30)</u> Strutture orizzontali <u>Solaio H=20 cm + 5 cm tra massetto e payim. ($\geq$ REI 30)</u>
ACCESSO: L'accesso al locale avviene <u>Direttamente dall'esterno a mezzo porta in acciaio dotata di autochiusura</u> Da ESTERNO a mezzo di porta in ferro con autochiusura Da DISIMPEGNO areato a mezzo di porta tagliafuoco con autochiusura APRIBILE VERSO L'ESTERNO
POTENZIALITÀ FOCOLARE Kcal/h <u>300.000</u>
AERAZIONE NATURALE DI mq <u>0,8</u>
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Manuali <u>Leva a strappo intercettazione flusso gasolio</u> Saracinesche interc. Gas - Leva a strappo Automatici Elettrovalvola chiusura combustibile
COMBUSTIBILE UTILIZZATO <u>GASOLIO</u> Gas - Gasolio - Olio combustibile
UBICAZIONE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE All'esterno in posizione accessibile e nicchia aerata
UBICAZIONE, CAPACITÀ e MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO <u>Interrato esterno</u> Capacità circa 8,0 mc; Distanza dal fabbricato magg. 0,5 metri <u>Tubo sfiato ϕ 1"1/4 con estr. 2,75 m dal marciapiede prot. disp. anti fiamma/ Serbatoio dotato di dispositivo interr. flusso 90% capacità.</u> Interrato esterno - Fuori terra esterno - Altre Capacità mc ($\leq$ 15 mc) Distanza dal fabbricato m ($\geq$ 0,5 m) Tubo di sfiato - Dispositivo di troppo pieno al 90% della capacità del serbatoio