



N. 22/79

- 4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 3°PIANO PAL. "D" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	322
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	316
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	318
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	348



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



E. 4 GEN. 1979

N. 25/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 2° PIANO PAL. "D" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	348
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	332
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	344
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	335



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 30/79

4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE
27.5.75 N°166 - CANALE 2b - COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO FONDAZIONI PAL. "D" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	302
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	306
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	312
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	300



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 20/79

4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO
4°PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 36	10.4.78	16X16X16 .	256	326
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	338
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	344
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	316



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



4 GEN. 1979

N. 33/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA **IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.**

IN DATA **2 MAGGIO 1973 N° 11** DATA DELLA PROVA **5 DICEMBRE 1978**

NELLA DOMANDA SI DICHIARA **COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 3° PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425**

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 33	17/2/78	16X16X16	256	324
H - 33	17/2/78	16X16X16	256	340
H - 33	17/2/78	16X16X16	256	334
H - 33	17/2/78	16X16X16	256	350



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



24 GEN 1979

N. 25/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 1° PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	354
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	330
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	342
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	326



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 21/79

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 9 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 4° PIA NO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425:

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	346
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	334
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	320
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	338



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 28/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b - COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI PIANO TERRA PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	338
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	300
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	314
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	344



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 24/79

14 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA **IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.**

IN DATA **2 MAGGIO 1973 N° 11** DATA DELLA PROVA **5 DICEMBRE 1978**

NELLA DOMANDA SI DICHIARA **COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 156 CANALE 2B COMMITTENTE I A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2° PIANO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425**

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 32	7/2/78	16X16X16	256	350
H - 32	7/2/78	16X16X16	256	332
H - 32	7/2/78	16X16X16	256	344
H - 32	7/2/78	16X16X16	256	335



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 24/78

Catania, 24 GEN. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 1°PIA NO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	340
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	334
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	320
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	348



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature of Antonio La Tegola]



N. 28/79

4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIANO TERRA PAL. "F" - Confezionari a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	346
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	332
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	346
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	336



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



- 4 GEN. 1979

N. 19/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N. 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	320
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	334
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	344
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 18/79

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIANO TERRA PAL. "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	338
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	326
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	318
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 14/79

- 4 GEN. 1979
Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 2° PIA NO PAL. "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	326
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	332
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	348
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	342



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 16/78

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11

DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAI 2° PIANO PALAZZINA "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	352
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	330
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	344
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	338



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature of Antonio Badalà]

[Signature of Antonio La Tegola]



N. 15/79

Catania, - 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 4°PIANO PAL."H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	344
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	332
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	338
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	318



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]