

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Luglio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10620/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Amoruso Antonio -**
Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **9-7-1971** per conto di **===**

cantiere (*) **Case per lavoratori - Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -**
Commenda Ovest - Getto travi di fondazione.

data di arrivo del materiale in Laboratorio **9-7-1971**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **==** litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **325**

CONTRASSEGNO (o)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
1	16	27-1-1971	9-7-71	222,66
1	16	27-1-1971	9-7-71	238,28
1	16	27-1-1971	9-7-71	230,47
1	16	27-1-1971	9-7-71	226,56

OSSERVAZIONI: **===**


(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE




per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



12

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473



Bari, 13 Luglio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10620/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Amoroso Antonio -**

Via Bari, 36 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **9-7-1971** per conto di **===**

cantiere (*) **Case per lavoratori Coop. Tempesta - Via Germanico - Brindisi -**

Commenda Ovest - Getto solaio copertura piano secondo.

data di arrivo del materiale in Laboratorio **9-7-1971**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **==** litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **425**

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
2	16	28-5-1971	9-7-71	355,47
2	16	28-5-1971	9-7-71	359,37
2	16	28-5-1971	9-7-71	351,56
2	16	28-5-1971	9-7-71	332,03

OSSERVAZIONI: **==**

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per o. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO