

13

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma n° 101 - Brindisi.**

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 1 d - II Solaio.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio 23-12-1969

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 350 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	30-4-1969	23-12-69	658,20
===	16	30-4-1969	23-12-69	570,31
===	16	30-4-1969	23-12-69	527,34
===	16	30-4-1969	23-12-69	607,42
=====				

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: GESCAL C/1633 Kg. 350 - S. ELIA IN. 56' - IMP. CORRADO P. MARCELLO - BRINDISI 30/4/969 - PAL. 1 D II SOLAIO.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Manelli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **23-12-1969** per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 1 d - II Solaio.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento **350** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	30-4-1969	23-12-69	658,20
===	16	30-4-1969	23-12-69	570,31
===	16	30-4-1969	23-12-69	527,34
===	16	30-4-1969	23-12-69	607,42
=====				

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: GESCAL C/1633 Kg. 350 - S. ELIA IN. 567 - IMP. CORRADO P. MARCELLO - BRINDISI 30/4/969 - PAL. 1 D II SOLAIO.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per s. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Alfano

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Bellasso

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **23-12-1969** per conto di **===**

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 2 c - Solaio Terminale**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969.**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **===** litri - Cemento **350** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	21-8-1969	23-12-69	492,19
===	16	21-8-1969	23-12-69	484,37
===	16	21-8-1969	23-12-69	494,14
===	16	21-8-1969	23-12-69	503,91
=====				

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: **PAL. 2C - SOLAIO TERMINALE - CEM. 750/350 - BR 21/8/69.**

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Meselli

per s. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma n° 101 - Brindisi.**

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 2 c - Solaio Terminale**

data di arrivo del materiale in Laboratorio 23-12-1969

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 350 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	21-8-1969	23-12-69	492,19
===	16	21-8-1969	23-12-69	484,37
===	16	21-8-1969	23-12-69	494,14
===	16	21-8-1969	23-12-69	503,91

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: PAL. 2C - SOLAIO TERMINALE - CEM. 750/350 - BR 21/8/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Ueselli

per o. o.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 5 c b - Travi rovescie**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	12-8-1969	23-12-69	378,91
===	16	12-8-1969	23-12-69	382,81
===	16	12-8-1969	23-12-69	410,16
===	16	12-8-1969	23-12-69	419,92

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: PAL. 5 c b IBA - TRAV. ROVESCIE - CEM. 750/300 - BR. 12/8/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 5 c b - Travi rovescie**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	12-8-1969	23-12-69	378,91
===	16	12-8-1969	23-12-69	382,81
===	16	12-8-1969	23-12-69	410,16
===	16	12-8-1969	23-12-69	419,92

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: PAL. 5 c b IBA - TRAV. ROVESCIE - CEM. 750/300 - BR. 12/8/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per s. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 2 c - Travi rovescie.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	10-7-1969	23-12-69	470,70
===	16	10-7-1969	23-12-69	435,55
===	16	10-7-1969	23-12-69	416,01
===	16	10-7-1969	23-12-69	449,22

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: GESCAL C/1633 - S. ELIA INT. 567 - IMPRESA P. MARCELLO CORRADO - BRINDISI 10-7-969 - PAL. 2-C TRAVI DI FOND.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per o. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **23-12-1969** per conto di **===**

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 2 c - Travi rovescie.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **===** litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	10-7-1969	23-12-69	470,70
===	16	10-7-1969	23-12-69	435,55
===	16	10-7-1969	23-12-69	416,01
===	16	10-7-1969	23-12-69	449,22

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: **GESCAL C/1633 - S. ELIA INT. 567 - IMPRESA P. MARCELLO CORRADO - BRINDISI 10-7-969 - PAL. 2-C TRAVI DI FOND.**

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **23-12-1969** per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 8 b - Solaio Terminale**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento **350** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	15-7-1969	23-12-69	343,75
===	16	15-7-1969	23-12-69	292,97
===	16	15-7-1969	23-12-69	328,12
===	16	15-7-1969	23-12-69	304,69

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: EDIFICIO 8 b - SOLAIO COPERT. - CEM. 750/Kg 350 - BR. 15/7/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Chiantera

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Polcaro

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9117/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 8 b - Solaio Terminale**

data di arrivo del materiale in Laboratorio 23-12-1969

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 350 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	15-7-1969	23-12-69	343,75
===	16	15-7-1969	23-12-69	292,97
===	16	15-7-1969	23-12-69	328,12
===	16	15-7-1969	23-12-69	304,69

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: EDIFICIO 8 b - SOLAIO COPERT. - CEM. 750/Kg 350 - BR. 15/7/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Marcelli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma n° 101 - Brindisi.**

con richiesta **verbale** del 23-12-1969 per conto di ===

cantiere (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 6 e 7 b - Travi rovescie.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 750

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	30-6-1969	23-12-69	257,81
===	16	30-6-1969	23-12-69	250,00
===	16	30-6-1969	23-12-69	253,91
===	16	30-6-1969	23-12-69	234,37

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: EDIFICIO 6B/7B - TRV. ROVESCE I.B.A. - CEM. 750/Kg. 300 l. 200 Aq. - BRINDISI 30/6/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Manelli

per o. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 2 Gennaio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9116/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello - Corso Roma**
n° 101 - Brindisi.

con richiesta **verbale** del **23-12-1969** per conto di **===**

contiene (*) **G.E.S.C.A.L. - Sant'Elia - Brindisi - Palazzina 6 e 7 b - Travi**
rovescie.

data di arrivo del materiale in Laboratorio **23-12-1969**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **===** litri - Cemento **300** Kg. - Tipo **750**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	30-6-1969	23-12-69	257,81
===	16	30-6-1969	23-12-69	250,00
===	16	30-6-1969	23-12-69	253,91
===	16	30-6-1969	23-12-69	234,37

OSSERVAZIONI: Da una faccia di ciascun provino fuoriusciva un filo di ferro recante un cartellino con la dicitura: EDIFICIO 6B/7B - TRV. ROVESCE I.B.A. - CEM. 750/Kg. 300 l. 200 Aq. - BRINDISI 30/6/69.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

Menelli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]