

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI AL
RIONE S. ELIA.

Programma di intervento n. 001/11/1- Canale B

Committente: Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi

Ditta costruttrice: Giovanni Todisco - Brindisi

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

delle opere in conglomerato cementizio - Legge 5.11.1971
n. 1086 Art. 7

Per incarico ricevuto dall'impresa costruttrice sig. Giovan-
ni Todisco, il sottoscritto Ing. Mariano Quitadamo, iscrit-
to all'Albo degli Ingegneri della provincia di Brindisi
al n. 106, si è recato in Brindisi al rione S. Elia in
data 20.1.1978 per individuare le opere in cemento armato
degli edifici anzidetti.

Il progetto delle opere è stato redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, progetto sul quale
ha espresso parere favorevole la Commissione Edilizia
Comunale in data 12.7.1974.

La licenza edilizia n. 3783/135, è stata rilasciata in
data 30.7.1975.

La denuncia delle opere in cemento armato è stata
presentata regolarmente all'Ufficio del Genio Civile di
Brindisi in data 8.7.1975 al n. 5559.

Il progetto delle opere in c.a. è stato redatto dall'ing.

Aldo Maldari;

la direzione dei lavori è stata svolta dall'ing. Antonio

Longo, Direttore Tecnico I.A.C.P..

Sulla scorta del progetto, il sottoscritto ha potuto

rilevare che l'opera risponde nelle linee essenziali

al progetto approvato.

Trattasi di n. 8 palazzine aventi le seguenti caratteristi-

che:

-n. 4 palazzine in linea con cinque piani fuori terra

di cui quattro destinati ad abitazioni ed il piano terra

a garages.

-n. 3 palazzine in linea con quattro piani fuori terra

(tre piani fuori terra e garage)

-n. 1 palazzina costituente cerniera tra due allineamenti,

con quattro piani fuori terra (tre piani abitazioni e

garages)

Complessivamente n. 56 alloggi.

Strutturalmente l'opera risulta essere così costituita:

-fondazioni su plinti, tranne zona scala costituita da

travi rovesce e solettone di collegamento;

-telai portanti paralleli al fronte palazzine, composti

da pilastri e travi;

-solai a struttura mista in laterizio e c.a. del tipo

a pannelli Bisap di altezza complessiva 22 cm., modulo

80 o 40 cm. prodotto dalla Ditta R.D.B..

Sono intervenuti alla visita di collaudo oltre al sottoscritto,
il progettista delle opere in c.a. ing. Aldo Maldari ed
il geom. Benedetto Todisco in rappresentanza dell'imprenditore.

Sulla scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto ha
ispezionato le 8 palazzine che risultavano al momento della
visita, complete in tutte le opere in c.a.;

si è riscontrata in generale l'esecuzione a perfette rego=
la d'arte delle singole strutture, sia con riferimento agli
allineamenti, a piombature ed altro che riguarda la qualità
del conglomerato e la sua posa in opera, nonchè al solaio
prefabbricato utilizzato.

Sono stati eseguiti saggi mediante scalpello e martello
ad alcuni pilastri e travi, riscontrando la buona qualità
dei conglomerati e la rispondenza delle armature.

Le intelaiature in c.a. sono risultate integre ed in buono
stato di conservazione.

Si è presa visione del verbale di prova di carico effettuata
dalla Direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa,
nonchè dei certificati delle prove dei materiali e di
quanto altro indicato nella relazione finale dal Direttore
dei lavori.

Preso atto che dalla relazione anzidetta non si rileva ri=
serva di qualsiasi genere sulle strutture realizzate;

-che i fabbricati sono stati realizzati strutturalmente in

conformità delle previsioni progettuali;

-che tutti i saggi eseguiti hanno evidenziato la esecuzione a regola d'arte;

-che la documentazione presentata, inerente le prove di laboratorio, conferma quanto innanzi;

-che in sede di ricognizione delle opere non si riscontra alcun segno che possa porre dubbi sulla stabilità delle opere;

il sottoscritto dichiara le opere collaudabili così come
in effetti con il presente atto le collauda.

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri dal oltre dieci anni e di non avere per nulla partecipato al progetto, direzione ed esecuzione delle opere di cui innanzi.

Brindisi 26.1.1978

L' IMPRESA

IL COLLAUDATORE

Giovanni Todisco

Ing. Mariano Guitadamo

