



GIEPI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Autorizzazione Ministero Lavori Pubblici
n. 14.203 del 10-12-75 (Legge 1086 del 5-11-71)

71100 FOGGIA

Via Faccolli, 27 - 29 - 31

Tel. 0881 - 48522

CERTIFICATO N. 120930

Foggia, li 11.01.84

Rifer. Archivio N. A.155

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA ALA SYSTEM S.p.A. -

- S.S. 96 (Per Altamura) Km. 116 - Modugno (BA) -

PER CONTO: EDIL SAR-TOM - Fasano (BR) -

CON RICHIESTA SCRITTA DEL 09.01.85

CANTIERE I.A.C.P. - Latiano (BR) - =====

INDICAZIONE DEL MATERIALE (*) getto rampe scale - =====

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*): non dichiarate - =====

DATA DI ARRIVO DI N. 4 PROVINI CUBICI SIGLATI AS : 09.01.85

RISULTATI PROVE A COMPRESSIONE ESEGUITE IL 11.01.85

SUPERFICIE (cmq)	DATA DELLA CONFEZIONE (*)	PESO PROVINO (Kg)	CARICO DI ROTTURA UNITARIO (Kg/cmq) (**)
225	14.12.84	7.960	761
225	14.12.84	7.860	708
225	14.12.84	7.900	740
225	14.12.84	7.830	746

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) 1 Kgf/cm^q = 0,1 N/mm^q.

LO SPERIMENTATORE
(dott. ing. *Mauro Agnoloni*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. *Federico Giuliani*)



GIEPI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Autorizzazione Ministero Lavori Pubblici
n. 14.203 del 10-12-75 (Legge 1086 del 5-11-71)

71100 FOGGIA

Via Faccolli, 27 - 29 - 31

Tel. 0881 - 48522

CERTIFICATO N. 119392

Foggia, li 08.10.84

Rifer. Archivio N. A.155

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA ALA SYSTEM S.p.A. -

- S.S. 98 (per Altamura) Km. 116 - Modugno (BA) -

PER CONTO: SAR-TOM - Fasano (BR) -

CON RICHIESTA SCRITTA DEL 05.10.84

CANTIERE Latiano (BR) - =====

INDICAZIONE DEL MATERIALE (*) getto pilastri - =====

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*): non dichiarate - =====

DATA DI ARRIVO DI N. 4 PROVINI CUBICI SIGLATI 2 : 05.10.84

RISULTATI PROVE A COMPRESSIONE ESEGUITE IL 08.10.84

SUPERFICIE (cmq)	DATA DELLA CONFEZIONE (*)	PESO PROVINO (Kg)	CARICO DI ROTTURA UNITARIO (Kg/cmq) (**)
225	07.09.84	8.000	456
225	07.09.84	7.900	443
225	07.09.84	7.900	425
225	07.09.84	7.930	422

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) 1 Kgf/cmq = 0,1N/mm².

LO SPERIMENTATORE
(dott. ing. Matteo Agnuzzo)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Federico Giuliani)

A. L. I.

ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA
per esperienze sui materiali da costruzione