



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 29 Gennaio 1971

n° 10148/A/2

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Di Tano Vito Nicola -**
Via Ricasoli n° 3 - Monopoli (Bari).
con richiesta **verbale** del **29-1-1971** per conto di **Istituto Case Popolari - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per Lavoratori Agricoli - Mesagne (Brindisi).**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **29-1-1971**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 5 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua **===** litri - Cemento **350** Kg. - Tipo **425**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'impesto (*)	Data di prove	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
PA Mesagne	16	22-10-1970	29-1-971	433,59
===	16	22-10-1970	29-1-971	205,08
PD Mesagne	16	22-10-1970	29-1-971	218,75
Trave Fondazione	16	22-10-1970	29-1-971	441,41
PC	16	22-10-1970	29-1-971	429,69

OSSERVAZIONI: **===**

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

U. Moselli

per o. e.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]