

ON.LE 17° CORPO NAZ. VV.FF.

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

BRINDISI

In allegato si trasmette progetto per la realizzazione di edifici residenziali in Brindisi (rione Per
rino) Piano di Zona 167 perchè lo stesso venga sot
toposto ad esame da codesto Ufficio per la necessa
ria approvazione. (Comparto M - lotti 1-2).

Con osservanza

Brindisi, li 15/2/80

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Costruzione di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale pubblica da realizzare in Brindisi al quartiere Perrino nel Piano di Zona 167.

La centrale termica dell'edificio in oggetto è ubicata al piano terreno dell'edificio in un ambiente ~~ee~~ completamente separato dal resto dello stesso.

Dispone di accesso indipendente dall'esterno e ad esclusivo servizio dello stesso.

La canna fumaria sarà ispezionabile mediante un portello ubicato alla base del raccordo tra la canna in verticale e la parte della stessa proveniente dalla caldaia.

L'aerazione naturale dell'ambiente è assicurata da capaci finestre di superficie molto maggiore della minima prescritta.

Il serbatoio di accumulo del combustibile sarà interrato a distanza regolamentare nei pressi della centrale stessa.

I garages, in box coperti con accessi indipendenti, non sono provvisti di serramento di chiusura.

Il tutto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

L'edificio è altresì provvisto di impianto antincendio con idranti a piano secondo le norme vigenti.

Ing. Filippo DE CRISTOFARO