

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO DI.....:"ALLOGGI POPOLARI"

C.DA INSARTI-LOTTO 22(Completa-  
mento e 23-CEGLIE MESSAPICA-

PROPRIETA'.....:ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
BRINDISI

IMPRESA COSTRUTTICE.:EDIL.SAR.TOM-S.r.l.-Via De Giosa  
n.11 - FASANO -

PROGETTISTA.....:UFFICIO TECNICO DELL'IACP-BRINDISI-

DIRETTORE DEI LAVORI:dr.ing.ANTONIO LONGO-BRINDISI-

CALCOLATORE DEL C.A.:dr.ing.PIETRO DE LEONARDIS-FASANO-

CALCOLI.....:Depositati al Genio Civile di

Brindisi il 09.05.1994 N.1212/c

di prt.-PRATICA N.43325.

ATTI INTEGRATIVI.....:In data 04.07.1994 N.1699/c di prot.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI:In data 26.04.1995.

PROVA DI CARICO.....:In data 26.04.1995.

COLLAUDO STATICO

Il sottoscritto dr.ing.Giovanni VALENTINI,nato a Trani  
(BA)il 28.01.1924,iscritto all'Albo degli Ingegneri  
della Provincia di Brindisi al N.66,è stato incarica-  
to dall'Impresa EDIL.SAR.TOM -S.r.l.-Via De Giosa n.11  
di Fasano di effettuare il Collaudo Statico dell'ope-  
ra di cui all'oggetto a norma della Legge 5.11.1971

REGIONE PUGLIA  
UFFICIO TECNICO DI BRINDISI  
Si attesta che la data del presente atto  
risulta conforme al protocollo di questo ufficio  
ai sensi della Legge 5.11.1971 n. 1034.

Brindisi, 11-4-1995  
IL RESPONSABILE  
M. V. V.



N.1086.

Pertanto il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 1995 si è recato sul posto allo scopo di procedere e prendere cognizione delle opere eseguite. Dopo aver preso visione del progetto, della Concessione Edilizia e dei calcoli statici relativi, ne ha controllato minutamente le dimensioni ed il tipo della struttura portante verticale ed orizzontale annotando quanto segue:

a) Trattasi di fabbricato con n.21 alloggi di edilizia economica e popolare servito da tre distinte scale, contrassegnate in grafici come D, E ed F. Sono costituiti da un piano terra a pilotis e tre piani superiori.

La struttura è del tipo a scheletro indipendente in cemento armato. Un giunto separa i corpi di fabbrica E ed F.

Il fabbricato D è a sua volta separato da giunto da altro edificio esistente. Le fondazioni sono costituite da plinti in calcestruzzo armato collegati da travi.

b) La struttura portante verticale è del tipo a scheletro indipendente con pilastri e travi in cemento armato.

Le murature di compagnatura sono state realizzate

con blocchi termici alveolati.

c)Le coperture sono state realizzate con solai del tipo Plastbau dell'altezza di cm.  $19+5=24$  a nervature parallele ad interasse di cm. 60.

Il solaio è rivestito all'intradosso con rete portaintonaco stirata zincata a caldo. I solai risultano ancorati nelle travi in calcestruzzo armato.

Visitate le predette strutture ha notato che la costruzione è stata eseguita a regola d'arte, in particolare le strutture portanti sono state eseguite con cura e competenze.

Ha controllato i calcoli statici ed i particolari esecutivi delle strutture cementizie rilevando la rispondenza delle opere realizzate.

Inoltre ha rilevato che la costruzione non presenta lesioni di alcuna entità sia pure capillare.

Pertanto il sottoscritto:

-Visto l'attestato del Genio Civile di Brindisi in data 09.05.1994 N.1212/c di prot.-PRATICA N.43325 e gli Atti integrativi in data 04.07.1994-PRATICA N.43325 da cui risulta che il calcolatore delle strutture in c.a. dei lavori in oggetto ha depositato i calcoli con la relativa relazione di cui all'art.4 della Legge 5.11.1971 N. 1086.

-Vista la relazione redatta dal Direttore dei Lavori

a norma dell'art.6 della Legge 5.11.1971-N.1086 in data 26.04.1995.

-Visto il Verbale della prova di carico in data 26.04.1995 relativa alla struttura orizzontale.

-Visto i certificati n.1837 e 1938 rilasciati dal Laboratorio Tecnologico "TECNOPROVE" di Ostuni relativi alle prove di resistenza a compressione su n.10 cubetti di calcestruzzo adoperato nella costruzione.

-Visto il Certificato di prova a trazione dell'acciaio ad aderenza migliorata adoperato nella costruzione rilasciato dallo stesso Laboratorio in data 20.04.1995 N.1839 relativi a 6 provette di acciaio tipo FeB44K.

#### D I C H I A R A

staticamente collaudabile come il presente atto collauda ad ogni effetto di legge la costruzione in oggetto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere iscritto da oltre dieci anni all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(dr. Ing. GIOVANNI VALENTINI)



*ing. Valentini*