

Prot. n. 985/6586



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 8.3.1979;

SI RILASCI A

all'Istituto Autonomo Case Popolari.- Centro Sociale.-

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino all'8.3.1982

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-

sit. 0 nel Comune di Brindisi frazione

Via Mantegna (rione S. Elia)

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Mc.5 di gasolio in serbatoio metallico interrato sotto spazio a cielo libero.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "Ideal Record" di 65.000 kcal/h.

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi N.2 idranti da mm.45 nella sala collettiva.-

2) Mezzi portatili N.1 estintore a polvere da kg.12.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 8.3.1982

Brindisi li 8.3.1979

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/rib



IL COMANDANTE
Dr. Ing. Piero Merolla



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISI

Brindisi, 8 Marzo 1979

Ufficio Prevenzione

Protocollo n. 985/6586 Allegati n.

Risp. a nota n. del

Al I.V.A.P. S.p.A.

Via Modugno km. 4+200

B A R I

e p.c. al SINDACO del Comune
BRINDISI

e p.c. all'Istituto Autonomo
Case Popolari
BRINDISI

OGGETTO: Centro Sociale prefabbricato di
proprietà dell'I.A.C.P. di Brindisi si-
to al rione S.Elia, via Mantegna.

Si comunica che in data odierna e con pari numero di protocollo è stato rilasciato all'I.A.C.P. di Brindisi il Certificato di Prevenzione Incendi relativo al Centro Sociale in premessa.

Si prescrive, inoltre, quanto segue:

- a) coibentare il canale da fumo ed il camino;
- b) praticare, al piede del camino, un'apertura per l'asportazione della fuliggine, munita di sportello metallico.

A lavori ultimati, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Ufficio.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Pietro MEROLLA)

G/rib