

9

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 6 Settembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4661/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

con richiesta verbale del 1-9-1965 per conto di Imp. Corrado - Brindisi - cantiere (*) Lotto 16 bis Rione Paradiso CEP - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 1-9-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo 730

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
16 bis	16	6-8-1965	3-9-965	299,61
16 bis	16	6-8-1965	3-9-965	253,91
16 bis	16	6-8-1965	3-9-965	318,36
16 bis	16	6-8-1965	3-9-965	251,95
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F/sco Moletta)

F. Moletta

per c. c.
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

M. Salvati

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(Prof. Ing. M. Salvati)

M. Salvati

9/a

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 559)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 13 Settembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4661/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

con richiesta verbale del 1-9-1965 per conto di Imp. Corrado - Brindisi - cantiere (*) Lotto 16 bis Rione Paradiso CEP - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 1-9-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo 730

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impesto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
P. 16 bis	16	13-8-1965	10-9-965	386,72
P. 16 bis	16	13-8-1965	10-9-965	395,31
P. 16 bis	16	13-8-1965	10-9-965	403,12
P. 16 bis	16	13-8-1965	10-9-965	382,81

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(F/sco Moletta)

F. Moletta

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

imp. Antonio Pisanelli

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)

Salvati