

A - CARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	LETTURE FLESSIMETRI		
				Sinistro m./m.	Destro m./m.	M
0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	
43.00	40.00	42.56	8.35	0.00	0.20	0,10
			9.00	0.00	0.20	0,10
83.00	80.00	85.12	9.02	0.10	0.80	0,45
			9.12	0.10	0.80	0,45
123.00	120.00	37.68	9.15	0.10	1.20	0,65
			9.25	0.10	1.20	0,65
143.00	140.00	43.96	9.27	0.10	1.40	0,75
			10.00	0.10	1.40	0,75
87.00	80.00	85.12	10.01	0.00	0.80	0,40
			10.06	0.00	0.80	0,40
0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	0.20	0,10
			10.15	0.00	0.20	0,10

Area del martinetto : cmq. 314.15

Manometro n. 390 Certificato di taratura del 8/x/1969

Università di Napoli - Facoltà di Ingegneria - Istituto Macchine

Flessimetri : FERRERO N.

ENTE APPALTANTE COOPERATIVA S.I.L.P.

LAVORI Costruzioni fabb. per c.e.

IMPRESA Genaro Genaro

VERBALE DI PROVA DI CARICO N.

L'anno millenovecento settanta il giorno 14

del mese di gennaio

con l'intervento dei signori:

Geom. Campanella Emilio: Direttore dei lavori
Geom. Spinelli Corrado: assistenza
Geom. Buccioli Carlo: Per l'impresa di polifaccende

si è proceduto alle operazioni per la prova di carico

sul plinto 17 Palo n. A diam. cm. 40.00

lunghezza ml. 16.80 gettato il 14/xi/1969

previsto per un carico di esercizio di tonn. 40.00 e provato al

carico di tonn. 59.30 ottenendosi i risultati che seguono:

15/1/970

2^o Marcos del Jabo

				Δx	Δx	
140.00	128.00	59.30	8.20	0.10	2.00	1.05
147.50	120.00	43.96	8.22	0.10	2.00	
			8.32	0.10	2.00	1.05
87.00	80.00	25.12	8.34	0.00	1.30	
			8.46	0.00	1.30	0.65
0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.85	0.425
			9.05	0.00	0.65	0.325
			9.28	0.00	0.55	0.275
			10.30	0.00	0.55	0.275

B - SCARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	LETTURE FLESSIMETRI		
				Sinistro m./m.	Destro m./m.	
0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	
43.00	40.00	12.56	10.18	0.00	0.20	0.10
			10.30	0.00	0.20	0.10
83.00	80.00	25.12	10.32	0.05	0.80	0.425
			10.47	0.05	0.80	0.425
123.00	120.00	37.68	10.48	0.10	1.10	0.60
			10.59	0.10	1.10	0.60
143.00	140.00	43.95	11.01	0.10	1.20	0.65
			11.11	0.10	1.20	0.65
182.00	180.00	56.52	11.15	0.10	1.55	
			11.33	0.10	1.60	0.85
190.00	188.00	59.30	11.38	0.10	1.70	0.90
			15.55	0.10	2.00	1.05

FIRME

Carb. Campanile
Buccelli Carb