

Prot. n. 1259/7150



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 29/11/1978;

SI RILASCI A

alla Ditta I.A.C.P.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a

29/11/1981

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto centralizzato di riscaldamento per n.6 scale.-

sit. a nel Comune di Brindisi

frazione Sant'Elia Est

Via Piazza Raffaele De Grada

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia di Kcal/h 250.000 "BIASI"

gasolio mc. 6 in serbatoio metallico interrato sotto sede stradale.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 6

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 29/11/1981

Brindisi, li 30/11/1978

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor



IL COMANDANTE

dott. ing. Pietro Marolla



Prot. n. 1558/7150/A



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 29/11/1978;

SI RILASCI A

a lla Ditta I.A.C.P.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 29/11/1981

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento per n. 4 scale.-

sit. a nel Comune di Brindisi frazione Sant'Elia Est

Via Piazza Raffaele De Grada

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "B I A S I" di Kcal/h 350.000 -

gasolio mc. 6 in serbatoio metallico interrato sotto sede stradale.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 29/11/1981

Brindisi li 30/11/1978

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Rett. Ing. Di Stefano)

Prot. n. 1558/7150/A



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 29/11/1978;

SI RILASCI A

a lla Ditta I.A.C.P.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 29/11/1981

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento per n. 4 scale.-

sit. a nel Comune di Brindisi frazione Sant'Elia Est

Via Piazza Raffaele De Grada

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "B I A S III" di Kcal/h 350.000 -

gasolio mc. 6 in serbatoio metallico interrato sotto sede stradale.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 29/11/1981

Brindisi li 30/11/1978

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor

IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROV. LE

Pett. Ing. Piero Mercuri

Prof. n. 1558/7150/A



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 29/11/1978;

SI RILASCI A

a lla Ditta I.A.C.P.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 29/11/1981

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento per n. 4 scale.-

sit. ^{sa} nel Comune di Brindisi frazione Sant'Elia Est

Via Piazza Raffaele De Grada

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "B I A S E" di Kcal/h 350.000 -gasolio mc. 6 in serbatoio metallico interrato sotto sede stradale.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 29/11/1981

Brindisi li 30/11/1978

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROV. LE

Dot. Ing. Piero Mercurio

Prot. n. 1558/7150/A



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 29/11/1978;

SI RILASCI A

a lla Ditta I.A.C.P.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 29/11/1981

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento per n. 4 scale.-

sit. a nel Comune di Brindisi frazione Sant'Elia Est

Via Piazza Raffaele De Grada

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldaia "B I A S I" di Kcal/h 350.000 -

gasolio mc. 6 in serbatoio metallico interrato sotto sede stradale.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 29/11/1981

Brindisi li 30/11/1978

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor

IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROV. LE

Rott. Ing. Debra (Moralis)