



Prot. n. 1548/5539



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 12 giugno 1985;

SI RILASCI A

a lla Coop. "D'ORIA"

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino al 12 giugno 1991.-

Azienda, industria o deposito (1): Impianto di riscaldamento.-

sit. nel Comune di BRINDISI

frazione

Via B. Cellini, 37/39

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

5 mc. di gasolio in serbatoio metallico interrato.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Potenzialità nominale della caldaia 160.000 Kcal/h;

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: SI VIETA L'USO DI FIAMME LIBERE

"E' fatto obbligo all'esercente di comunicare a questo Comando, ogni variazione apportata all'impianto, per il rilascio del nuovo certificato di Prevenzione Incendi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità".-

Mezzi di estinzione incendi: 1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore a polvere da Kg. 12 per la C.T. (già esistente)

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 12 giugno 1991.

Brindisi, li 12.6.1985



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROV. REGGENTE
(Prof. Ing. Mario Giordano)

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo