

VISITA DI COLLAUDO

Il giorno 10. 2. 79, per incarico
del proprietario, il sottoscritto Dr. Ing. Antonio LUPERTO
da Brindisi iscritto all'Ordine degli Ingegneri
di Brindisi da oltre dieci anni, ha effettuato la visita di collaudo.

Dall'esame delle strutture, le stesse si sono presentate prive di le
sioni. Da informazioni assunte e per dichiarazione del proprietario, du
rante i getti sono state eseguite prove di carico alla resistenza.

Tali prove hanno dato risultati soddisfacenti.

CONCLUSIONI: per quanto sopra esposto:

- vista la buona esecuzione delle opere;
- vista la corrispondenza fra le opere eseguite ed i disegni esecutivi;
- riscontrando il buon esito delle prove di carico;
- vista la relazione finale del D.L.;
- non riscontrando motivi di pericolo per l'incolumità pubblica e pri
vata

DICHIARO COLLAUDABILI COME IN EFFETTI COL PRESENTE ATTO, COLLAUDO,
LA COSTRUZIONE

NEL SUO INSIEME E TUTTE LE OPERE AD ESSO RELATIVE, DI PROPRIETA' DEL
SIG. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI SITA IN BRINDISI
ALLA VIA Quartiere S. Elia Est.

Il sottoscritto dichiara di non avere partecipato a nessuno dei se
guenti incarichi:

progettazione, Direzione Lavori, calcolo delle strutture inerente l'ope
ra in oggetto.

Bm

il 12. 2. 79

IL COLLAUDATORE

(Dr. Ing. Luperto)



COLLAUDO

della costruzione per abitazioni civili popolari
di proprietà del Sig. Istituto Autonomo Case Popolari
sita in BRINDISI alla via Quartiere S. Elia Est
Fabbricato N. 19/B

Progettista e Direttore dei Lavori ing. Antonio Longo Direttore Tecnico IACP

su progetto approvato dalla Commissione Edilizia in data 5.12.75

lic. costruzione n° 4692/108 del 21.8.76

Assuntore delle opere: impresa Todisco Giovanni di Brindisi

Calcolatore delle opere in c.a.: ing. Aldo MALDARI

Descrizione delle opere: la costruzione consiste in 4 palazzine
con cinque piani fuori terra, di cui quattro destinati
ad abitazioni e il piano terra a negozi; n° 2 palazzine
sono in linea, n° 1 palazzina ad angolo confinante
con altro appalto - n° 1 palazzina è staccata e a 85 mt
dal restante corpo di fabbrica - globalmente n° 32 alloggi e n° 8 negozi -

Le opere in cemento armato comprendono:

- 1) fondazioni su pilanti - per il corpo scale in terra roccia -
- 2) Telai portanti paralleli al fronte costituiti da travi e pilastri -
- 3) solai a struttura mista in laterizio e c.a. del
tipo a pannelli Bisap H 22 mt. RDB -