

P.833



ORIGINALE

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - Prov. di BRINDISI -

PROGETTO DI: Palazzina tipo B-C località S. Lorenzo in
Francavilla Fontana. -

PROPRIETA': I.A.C.P. BRINDISI. -

IMPRESA COSTRUTTRICE: geom. IGNAZIO CASTRIGNANO. -

PROGETTISTA: dott. Ing. Ugo Lonoce e Michele Russo, -

DIRETTORE DEI LAVORI: Ufficio tecnico I.A.C.P. Brindisi.

CALCOLATORE OPERE IN c.a.: dott. Ing. Raffaele Romano.

CALCOLI: depositati al Genio Civile di Brindisi in data
prot. n. pratica n.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI: del 10/1/1976. -

PROVA DI CARICO: in data 10/2/1976. -

COLLAUDO STATICO =====

Il sottoscritto dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI, nato a Trani
il 28/1/1924, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Brindisi al n. 66, é stato incaricato dall'impresa geom. IGNA-
ZIO CASTRIGNANO di effettuare il collaudo statico dell'ope-
ra di cui all'oggetto a norma della legge 5/11/1971 n. 1086. -

Pertanto il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 1976 si é
recato sul posto allo scopo di procedere e prendere cognizione
delle opere eseguite. Dopo aver preso visione del progetto e
dei calcoli statici relativi ne ha controllato minutamente le di-
mensioni e il tipo delle strutture portanti verticali ed orizzon-
tali annotando quanto segue:

a) - la struttura portante verticale é costituita da travi in C.a.;

b)-le fondazioni sono state realizzate con travi continue rovesciate in c.a.;

c)-i solai sono del tipo brevettato in latero-cemento con travetti armati, altezza solai $H=20+4=24$ cm.;

d)-la superficie coperta è di mq. 480 circa ed il volume è di mc. 6000.

Visitato le predette strutture ha notato che la costruzione è stata realizzata a regola d'arte, in particolare le strutture portanti in calcestruzzo sono state eseguite con cura e competenza. Ha controllato i calcoli statici ed i particolari esecutivi delle strutture cementizie, inoltre la costruzione non presenta lesioni di alcuna entità sia pure capillari. -

Pertanto il sottoscritto:

- visto l'attestato del Genio Civile di Brindisi in data

prot. n. pratica n. da cui risulta che il calculatore dei lavori in oggetto ha depositato i calcoli con la relativa relazione di cui all'art. 4 della legge 5/11/1971 n. 1086;

- vista la relazione del direttore dei lavori a norma dell'art. 6 della legge 5/11/1971 n. 1086;

- visto il verbale di prova di carico in data 10/2/1976 relativo alla struttura orizzontale;

- visto il certificato rilasciato dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Laboratorio Prove Materiali in data 9/2/1974 relativo alle prove di compressione effettuate su n. 7 cubetti del calcestruzzo adoperato nella costruzione con esito favo-

revoles;

D I C H I A R A

staticamente collaudabile come con il presente atto collauda
ad ogni effetto di legge la costruzione in oggetto. -

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere iscritto da oltre die-
ci anni all'Albo Professionale degli Ingegneri e di non essere
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera. -



L'Ingegnere collaudatore:

ing. C. Valentini