

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI
AL RIONE S. ELIA.

Legge 22/10/71 n. 865 art. 68 Canale "A"

Committente: Istituto Autonomo Case Popolari - Brin-
disi.

Ditta costruttrice: Giuseppe De Gennaro - Bari.

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

delle opere in conglomerato cementizio - Legge
5.11.1971 n. 1086 Art. 7.

=====

Per incarico ricevuto dall'impresa costruttrice sig.

Giuseppe De Gennaro, il sottoscritto Ing. Domenico
Volpe, iscritto all'Albo degli Ingegneri della pro-
vincia di Bari al n. 763, si è recato in Brindisi
al rione S. Elia in data 21/7/78 per individuare le
opere in cemento armato degli edifici anzidetti.

Il progetto delle opere è stato redatto dall'Uffi-
cio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, progetto sul
quale ha espresso parere favorevole la Commissione
Edilizia Comunale in data 29/11/74.

La licenza edilizia n. 4037/162, è stata rilascia-
ta in data 25/8/75.

La denuncia delle opere in cemento armato è stata
presentata regolarmente all'Ufficio del Genio Civile

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 1971 n. 1086.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
Ing. Francesco Santostasi



27 MAR. 1979

le di Brindisi in data 11/7/1975 al n. 7212.

Il progetto delle opere in c.a. è stato redatto dall'ing. Giuseppe Iurilli - Brindisi.

La direzione dei lavori è stata svolta dall'ing.

Antonio Longo, Direttore Tecnico I.A.C.P..

Sulla scorta del progetto, il sottoscritto ha potuto rilevare che l'opera risponde nelle linee essenziali al progetto approvato.

Trattasi di n.10 palazzine aventi le seguenti caratteristiche:

-n.3 palazzine in linea con cinque piani fuori terra di cui quattro destinati ad abitazioni ed il piano terra a garages.

-n.5 palazzine in linea con quattro piani fuori terra (tre piani fuori terra e garages).

-n.1 palazzina costituente cerniera tra due allineamenti, con quattro piani fuori terra (tre piani abitazioni e garages (n.1 palazzina costituente cerniera tra 2 allineamenti con cinque piani fuori terra (4 piani abitazioni e garages).

Complessivamente n. 67 alloggi.

Strutturalmente l'opera risulta essere così costituita:

-fondazioni su travi rovesce;

-telai portanti paralleli al fronte palazzine, com-

posti da pilastri e travi;

-solai a struttura mista in laterizio e c.a. gettati in opera di altezza complessiva 25 cm.,

Sono intervenuti alla visita di collaudo oltre al sottoscritto, il progettista delle opere in c.a.ing.

Giuseppe Iurilli ed il sig. Giuseppe De Gennaro.

Sulla scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto ha ispezionato le 10 palazzine che risultavano al momento della visita, complete in tutte le opere in c.a.;

si è riscontrata in generale l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole strutture, sia con riferimento agli allineamenti, a piombature ed altro che riguarda la qualità del conglomerato e la sua posa in opera, nonché al solaio realizzato.

Sono stati eseguiti saggi mediante scalpello e martello ad alcuni pilastri e travi, riscontrando la buona qualità dei conglomerati e la rispondenza delle armature.

Le intelaiature in c.a. sono risultate integre ed in buono stato di conservazione.

Si è presa visione del verbale di prova di carico effettuata dalla Direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa, nonché dei certificati delle prove dei materiali e di quanto altro indicato nella

relazione finale dal Direttore dei lavori.

Preso atto che dalla relazione anzidetta non si rileva riserva di qualsiasi genere sulle strutture realizzate;

-che i fabbricati sono stati realizzati strutturalmente in conformità delle previsioni progettuali;

-che tutti i saggi eseguiti hanno evidenziato la esecuzione a regola d'arte;

-che la documentazione presentata, inerente le prove di laboratorio, conferma quanto innanzi;

-che in sede di ricognizione delle opere non si riscontra alcun segno che possa porre dubbi sulla stabilità delle opere;

il sottoscritto dichiara le opere collaudabili così come in effetti con il presente atto le collauda.

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri da oltre dieci anni e di non avere per nulla partecipato al progetto, direzione ed esecuzione delle opere di cui innanzi.

Bari, 28.7.1978

l'IMPRESA

(Giuseppe De Vennaro)

IL COLLAUDATORE

(Ing. Domenico Velpe)



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Domenico Velpe".