

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA, ai sensi dell'art.6 della Legge 5/11/1971, n. 1086, della struttura in cemento armato del fabbricato di alloggi popolari dell' I.A.C.P. di Brindisi, sito nel Comune di BRINDISI al Quartiere S. Elia Est - Fabbricato n. 3 - alloggi n.50 - LEGGE 27/5/1975, n.166. =

PROGETTO: approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Brindisi nella seduta del 5/12/1975.

LICENZA DI COSTRUZIONE: rilasciata dal predetto Comune in data 11/1/1977, con provvedimento n.5541/3.

DITTA COSTRUTTRICE: Benvenuto TOMMASI da Galimera (Lecce).

CALCOLI STATICI: redatti dall'Ing. Pantaleo TOMMASI, sono stati presentati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 11/11/1976 ed acquisiti agli atti dell'Ufficio medesimo con protocollo n.9189 e pratica n. 1/266.

DESCRIZIONE DELLE OPERE: Progettualmente trattasi di un fabbricato d'angolo, composto da piano terra e quattro piani superiori e di sette fabbricati in linea, composti ciascuno da piano terra e tre piani superiori. Al piano terra di tutti i fabbricati, sono ubicati i locali destinati a negozi, cavevi, servizi e vani scale mentre ai piani superiori degli stes



Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
6 APR. 1981

si, sono ubicati gli appartamenti. Le strutture portanti, interamente eseguite in cemento armato, a seguito della interruzione dei lavori, causata dal fallimento della predetta impresa, risultano incomplete.

Le strutture realizzate sono infatti quelle qui di seguito descritte:

- Fabbricato, denominato n.1 (adiacente a quello interamente eseguito da altra impresa): travi rovesce in fondazione, pilastri e travi in elevazione del piano terra e primo; pilastri del secondo piano; solai di copertura del piano terra e primo; solette rampanti scala del piano terra e primo piano;

- Fabbricato d'angolo, denominato n. 2; travi rovesce in fondazione e pilastri e travi in elevazione del piano terra, primo e secondo; pilastri del terzo piano, limitatamente a quelli del prospetto interno e centrali, di delimitazione del vano scala; solai di copertura del piano terra, primo e secondo; solette rampanti scala del piano terra, primo e secondo piano.

- Fabbricati, denominati n. 3, 4, 5, 6: travi rovesce in fondazione e pilastri e travi in elevazione del piano terra, piano secondo e terzo; solai di copertura del piano terra, primo, secondo e terzo; solette rampanti scale dei piani terra, primo, se

condo e terzo; parapetti in cemento armato delle terrazze dei fabbricati n.3 e 4.

- Fabbricati n.7 ed 8 (adiacenti alle palazzine del lotto 56, eseguite da altra impresa): travi rovesci di fondazione dei due fabbricati; pilastri del piano terra dei prospetti anteriore e posteriore del solo fabbricato estremo, contrassegnato con il n.8.

PROVE SCLEROMETRICHE: Durante il corso dei lavori, da parte del sottoscritto è stato provveduto ad effettuare il prelievo dei prescritti cubetti del calcestruzzo, impiegato per l'esecuzione delle strutture del fabbricato in oggetto.

Poichè durante lo sgombero del cantiere, effettuato dalla Curatela Fallimentare, i predetti cubetti sono andati smarriti, si è provveduto ad eseguire, sulla struttura eseguita, le prove sclerometriche.

Le suddette prove, con il loro esito positivo, garantiscono l'idoneità delle strutture realizzate.

BRINDISI, 11 29 OTT. 1979



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

D I C H I A R A Z I O N E

OGGETTO: Lavori di costruzione di Case Popolari in
Brindisi-Quartiere S.Elia-EST-Fabbricato 3
Alloggi n°50-Vani convezionali n°300.

Legge 22/10/1971, n°865 e 27/5/1975, n°166.

Impresa: Benvenuto Tommasi da Calimera (LE).

=====000=====

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Antonio LONGO da Francavilla F.na, dichiara che
i cubetti campione dei calcestruzzo, relativi ai lavo
ri di cui in oggetto, sono stati regolarmente confe
zionati prelevandoli nel corso dei getti ai plinti,
pilastri, travi o solai, detti cubetti sono stati suc
cessivamente smarriti.

In relazione a quanto sopra ed alla presenza
di un libero professionista e precisamente del Dott.
Ing. Giovanni VALENTINI di Fasano, lo scrivente ha ef
fettuato, in alternativa le seguenti prove con lo scler
ometro F.O. SCHMIDT n.7 matricola 17885 ottenendo i ri
sultati soddisfacenti.

Di seguito si riportano alcuni risultati:

AL P.T. pil. 14 Kg./cm.² 495; al pil. 11 Kg./cm.² 420;
AL 1.P. pil. 4 Kg./cm.² 340; al pil. 17 Kg./cm.² 495;
AL 2.P. pil 16 Kg./cm.² 480; al pil. 12 Kg./cm.² 470;
AL 3.P. pil 24 Kg./cm.² 495; al pil. 17 Kg./cm.² 495;

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso questo Ufficio
ai sensi della Legge 5-1-1986.

IL CAPO UFFICIO
(Ing. E. Francesco Santostasi)

8 APR. 1981

Al parapetto terrazza Kg./cm.² 340;

Alla rampa di scale al 2° pianerottolo Kg./cm.² 420.


In fede

BRINDISI, li 16/3/981.



(Dot. Ing. Antonio LONGO) (Dot. Ing. Giovanni VALENTINI)

[Handwritten signature of Antonio Longo]



[Handwritten signature of Giovanni Valentini]