

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

zione di e

LAVORI di costruzione di Case Popolari in S. Pietro

Vernotico - Fabbricato n.1 - alloggi n° 19 - Legge

5.8.1978, n.457.

IMPRESA: Dott. Ing. Olindo ANGELINI - FASANO

IMPORTO: comprensivo del ribasso

d'asta £. 427.200.000.=

CONTRATTO n.5950 del 19.5.1980 registrato a Brindi-

siil' 19.5.1980 al n.2173 Mod. I° - tutto

arriva in tutti i punti, che le dilata

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO.

L'anno millenovecentoottantuno il giorno venti del

meze di Novembre, il sottoscritto Dott. Arch. Diret-

tore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza

dell'Impresa Dott. Ing. Olindo ANGELINI, appositamen-

te convocata presso l'edificio sopraindicato

che, letto e confermato

1)- Che con la scorta del contratto e del progetto

esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato

(controllo sia quantitativo che qualitativo dei)

materiali impiegati per l'esecuzione dell'implan-

to di cui trattasi accertando che i suddetti ma

teriali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2)- Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3)- Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione.

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Olindo ANGELINI) (Dr. Arch. Pietro ORESTA)



VISTO



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)