

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 18 dell'O. d. G. 2/12/1981 n. 9818
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 60/1963 - PALAZZINE EX GESCAL, VIA MANTEGNA - PIAZZA MANTEGNA E
PIAZZA TIZIANO = BRINDISI = PERIZIA DI VARIANTE PER COLLEGAMENTI CO-
LONNE TERMICHE DA IMPIANTO INTERRATO AD AEREO.=

R E L A Z I O N E

A seguito del grave stato di deterioramento in cui versano le tubazioni delle rete di distribuzione che collegano la centrale termica alle colonne verticali, tenuto conto delle varie segnalazioni da parte degli inquilini dei complessi di cui in oggetto, tecnici di questo I.A.C.P. hanno effettuato un sopralluogo per verificare le reali condizioni segnalate;=

E' stato accertato che le tubazioni degli impianti di riscaldamento che corrono nei cunicoli interrati si trovano in condizioni di effettivo degrado dovuto, con probabilità, alle azioni delle correnti galvaniche ed a fenomeni di igrosco-
picità dal terreno sottostante ed inoltre trovansi in condizioni tali da non consentire il funzionamento dell'intero impianto di riscaldamento e quindi provocano grave disagio per gli assegnatari;=

Per eliminare gli inconvenienti suddetti, è necessario procedere al rifacimento della rete di distribuzione da sotterranea ad aerea attraversando i locali del piano terra ed i porticati. Le stesse saranno opportunamente coibentate mentre quelle esistenti ed interrate saranno escluse dal funzionamento.=

All'uopo si interpellerà un adeguato numero di Ditte specializzate nel settore.=

La spesa complessiva prevista per la sostituzione delle tubazioni di cui innanzi, è di lire 8.36.500.000.= oltre I.V.A.=

Seduta Consiliare

del 10 DIC. 1981

DELIBERA N. 3706

SI APPROVA

./.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

A tale spesa si farà fronte con i fondi della manutenzione ordinaria e straordinaria.=

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto la spesa necessaria per la sostituzione delle tubazioni di alimentazione dell'impianto di riscaldamento da interrato ad aereo alle palazzine di case popolari alla Piazza Mantegna Pal. B - ex Cant. GESCAL n. 2813; alla piazza Tiziano - Pal. A-B ex Cantiere GESCAL 3212 e alla via Mantegna Pal. C e D pure dell'ex Cant. GESCAL 3212, ammonta a L. 36.500.000.= (lire trentaseimilioneitinquacentomila) oltre I.V.A. ed alla quale si farà fronte con i fondi della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Sentito il parere del Coordinatore Generali;

AD UNANIMITA' DI VOTI, ESPRESSI PALESEMENTE,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la spesa di L. 36.500.000.= (trentaseimilioneitinquacentomila) oltre l'I.V.A., necessari alla sostituzione delle tubazioni di alimentazione dell'impianto di riscaldamento da interrato ad aereo alle palazzine di case popolari alla Piazza Mantegna Pal. B ex Cant. GESCAL 2813; alla Piazza Tiziano Pal. A e B ex Cant. GESCAL 3212 e alla via Mantegna Pal. C e D pure dell'ex Cant. GESCAL 3212, facendo fronte con i fondi della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- = DI AFFIDARE, la esecuzione dei suddetti lavori a trattativa privata alla Ditta che avrà presentato la offerta più economica e più corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 14 DIC 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

