FERRIERE
BUSSENI F.lli
25075 NAVE - Brescia
Stabilimento: Tel. 66.200

PROVE DEI MATERIALI

Bollettino N. ..... Data 10-2-81

CLIENTE: Edilla di Mercantini
Strada Vicinale Zurlo GIOVINAZZO

MATERIALI: Feb 44 Ki Barre dritte

Numero	DIMENSIONI		CARICO DI				Allungamento %	Contrazione %	Piegamento	OSSERVAZIONI
	Diametro	Sezione	ROTTURA Kg.		SNERVAMENTO Kg.					
	mm.	mmq.	al mmq.	Totale	al mmq.	TOTALE				
1	6	28.3	78.2	2210	48.7	1380	20			
2	8	50.2	83.2	4180	49.7	2500	17.5			
3	10	78.5	70.1	5500	48.1	3780	21			
4	12	113	73.1	8260	48.8	5510	20.3			
5	14	154	75.7	11660	50	7700	23			
6	16	201	76	15300	49.2	9890	19			
7	18	254	77.8	19760	50.1	12730	18.3			

NOTE: Spett/le EDICOM S.r.l. - via G. De Vito Francesco, 31/C - BARI
C/O Cantiere di Ceglie Messapico

EDILLA S.A.S.
di MERCANTINI LEO & C.

Ferriere BUSSENI F.lli