



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331473

Bari, 9 Febbraio 1977

CERTIFICATO DI PROVE

N. 24465/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Antonio Morelli - Via Kennedy, 20 - Trepuzzi (Lecce)

con richiesta verbale del 21-1-1977 per conto di
cantiere (*) di San Pancrazio Salentino - Case Popolari (Canale "A").

data di arrivo del materiale in Laboratorio 21-1-1977

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - cemento === Kg. - Tipo ===

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
29/77	16	20-9-1976	27-1-1977	451
29/77	16	20-9-1976	27-1-1977	422
29/77	16	20-9-1976	27-1-1977	402
29/77	16	20-9-1976	27-1-1977	463

OSSERVAZIONI: ===.

(*) Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

PER C. C.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO