

19

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 15562 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo contrattuale.....L.93.606.480.==

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei
del mese di Aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Diretto
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni GU
ADALUPI e alla presenza dell'Imp esa SARDELLA Lui
gi, ha proceduto alla prova di carico delle rampe
di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di pas-
saggio al 1° piano della palazzina E.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,10; larghezza ml.1,05 armatura a sbal-
zo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-

palto

palto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con n.57 sacchetti di cemento; l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,15 e per un peso complessivo quindi di kg.2.000.=

Carico prescritto : $3,10 \times 1,15 \times 400 = \text{kg. } 1.426$

" di prova : $3,10 \times 1,15 \times 800 = "$ 2.852

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,50 del 26.4.60 = 0,00

" " " carica: " 11,00 " " = 0,15

" " " " : " 16,15 " " " = 0,25

" dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,05

" " " " : " 16,50 " " = 0,00

Freccia totale : 0,25

" elastica : 0,00

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi

(Dott.Ing.Olindo ANGELINI)


i. Angelini

per l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(Geom. Giovanni GUADALUPI)

Giovanni Guadalupe

V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Roma", written over the typed name.