

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'11°, 12° e 13° Lotto Case
Popolari in Ostuni - Legge 2/7/1949, n. 408-Es. 1955/56

Impresa: Specchia Vitantonio

Contratto n. 1116 in data 16/6/1956 registrato a

Brindisi il 27/6/1956 al n. 1844 mod. I

Vol. IO8.-

---==000(0)000==---

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno no
ve del mese di gennaio in Ostuni.-

Il sottoscritto Ing. Direttore dei Lavori alla pr
senza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di
carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta
appaltatrice.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, lato opposto alle scale, appartamen
to di ~~testata~~ della scala di sinistra della palazzi-
na B.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce ml. 5,35 H = cm. 20,5 h = cm. 18,5 b = cm. 50
s = cm. 5

Armatura dei travetti 2 Ø 7; armatura delle ner-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI