

12
ENTE APPALTANTE I.A.C.P. = BRINDISI = GESTIONE INA=CASA

LAVORI Costruzioni case per civili abitazioni=Cooperative Venere,
Domus, Nettuno e Nuova Brindisi.=

IMPRESA LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l. Brindisi

DITTA PALIFICATRICE Ing.Crescenzo CERRACCHIO =NAPOLI=

VERBALE DI PROVA DI CARICO N° 1

L'anno millenovecento sessanta il giorno dieci

del mese di Giugno

con l'intervento dei signori :

Ing.Giovanni ROMA =Direttore Tecnico I.A.C.P. Brindisi

Ing.Giuseppe MARASCO=Direttore dei Lavori

Ing.Crescenzo CERRACCHIO=Ditta palificatrice

Dott.Armando De Castro per la Generale Costruzioni

Geom.Cesare Musetti=assistente ai lavori

si è proceduto alle operazioni per la prova di carico

sul plinto 32 Palo n° 32/A diam. cm. 40

lunghezza ml. 13,30 gettato il 28 Marzo 1960

previsto per un carico di esercizio di tonn. 35 e provato al

carico di tonn. 60 ottenendosi i risultati che seguono:

A - CARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m./m.	Destro m./m.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50, =	60, 50	19	17, 30	0, 27	0, 10
100, =	105, 23	33, 05	17, 35	0, 7	0, 6
			17, 40	0, 7	0, 6
150, =	150, 61	47, 31	17, 42	1, 25	1, =
			17, 45	1, 35	1, 10
			17, 50	1, 55	1, 20
190	190, 10	60, =	18, =	2, 50	1, 90
			18, 15	3, 20	2, 30
			18, 30	3, 60	2, 55
			18, 45	3, 95	2, 75
			19, =	4, 10	2, 85
			=====	=====	=====

Caratteristiche degli attrezzi :

Area del martinetto : cmq. 314,15

Manometro n° 32869 Certificato di taratura n°0347/C del

6/2/1960=Istituto Scienze Costruzioni Università di Napoli

Flessimetri : FERRERO

B - SCARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m./m.	Destro m./m.
190, =	190, 10	60, =	19	4, 10	2, 85
150, =	150, 61	47, 31	19, 05	4, 10	2, 85
100, =	105, 23	33, 05	19, 10	4, 10	2, 85
50, =	60, 50	19, =	19, 15	3, 90	1, 90
0, 00	0.00	0.00	19, 20	2, 60	0, 90
			19, 30	2, 50	0, 80
			20, =	2, 10	0, 70
			20, 30	1, 90	0, 60
			//////	//////	//////

Firme degl'intervenuti :

Amato De Catis
Genaro Cerasuolo
Musella