Committente: U.I.C.P. BRINDISI	COMUNE DI BRINDISI	
Progetto: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	Progettista: U.I.C.P. ARCHITETTO DI PISTOIA VIA BOLOGNI PALAZZINA "D" BRINDISI	Scala: VARIE Data: MAGGIO 1995 Disegno n.: 1
	Argomento: CENTRALE TERMICA E RELATIVO DEPOSITO CARBURANTE	Aggiornamento: Data: Rev. n.:
STUDIO TECNICO ING. P. COSTANTINO		Firma:



STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1:500

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100



C.T. LOCALE CENTRALE TERMICA = 87 mq
DC DEPOSITO CARBURANTE (GASOLIO INTERRATO 14.000 Kl)
S.P. SOTTOPORTE DI PROGETTO (APPLICATO IL PRIMARIO DA 60 kg)
Sup. SUPERFICIE DI IRRADIAZIONE = 1.850 mq
Sse SUPERFICIE DI IRRADIAZIONE = 1.850 mq
PM MONTE MALCARICHI
CIS CONTROLLO CHIUSURA SANITARIA
SCL SCARICO A CIELO LIBERO

① CALDAIA BELLIMO (Pmax 300000 Kcal/h Pmin 150000 Kcal/h)
② BRUCIATORE GIFF MOD MIXMAX TP140/TM
③ SUPERVISORE INTERNALE ESTERNO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
④ QUADRO ELETTRICO E RELATIVA CENTRALINA DI REGOLAZIONE
⑤ LAMPADA DI MANOMISSIONE DEL TIPO A SFIGMO
⑥ MANOMETRO DI CARICO COMPLETABILE
⑦ VALVOLA DI SICUREZZA (CHIUSURA BURSA COMPLETABILE)
⑧ TUBO DI SFIATO SCARICO CARBURANTE (Ø 1" 1/2)

PIANTA PIANO TIPO
SCALA 1:100



L LETTO
SP SOGGIORNO-PRANZO
K CUCINA
SI SERVIZI IGIENICI
PERCORSO ORIZZONTALE
PERCORSO VERSO IL BASSO

PROSPETTO C.T.

SEZIONE C.T.

PARTICOLARE "X"

PARTICOLARE "X"

① MASSIMO SOLETTA IN MURATURA A CIELO LIBERO
② PIETRA NATURALE (CON CONGIUNGI DI DILATAZIONE)
③ GRIGLIA DI ZINCO
④ MAGLIA DI RETE ZINCATA SARDA PER L'ANCORAMENTO DELLE PIETRE NATURALI DI RIVESTIMENTO
⑤ MALTA CEMENTO A CIELO COMPLETABILE
⑥ VALVOLA DI ESPANSIONE (CHIUSURA BURSA COMPLETABILE)
⑦ TUBO DI SFIATO SCARICO CARBURANTE (Ø 1" 1/2 CON ESTENSIONE CIRCA 1500 mm)
⑧ TUBO DI MANDATA ESTERNO COMPLETABILE
⑨ CAPONO
⑩ COLLETTORE DEL TIPO COMPLETABILE
⑪ TERMOMETRO
⑫ CAVEZZO